

Viinistu küla

Meie

nr.

Viinistu küla ühisveevärgiga liitumise tehnilised tingimused, Lõo kinnistu

OÜ Kuusalu Soojus on nõus Viinistu külas () hoonete veevärgi ühendamisega OÜ Kuusalu Soojus Viinistu küla ühisveevärgiga alljärgnevatel tingimustel:

1. Maaüksuse veevärgi liitumispunktiks Viinistu küla ühisveevärgiga on piirneval magistraaltorustikul asuv maakraan DN25. Maakraani asukoht on A Geo OÜ koostatud asendiplaanil (töö nr. väljavõte lisas). Lubatud veevõtt liitumispunktis on kuni 1 m³/h. Vt. Joonis .
2. Rajatavad torustikud peavad jääma kinnistu piiresse.
3. Kaevetööd koostööstajate vajadusel teiste kommunikatsioonide valdajatega.
4. **Kinnistul olevad torustikud esitada avatud kaevikus OÜ Kuusalu Soojus esindajale, kes annab nõusoleku tagasitäite teostamiseks.** Etteteatamise aeg kaeviku ülevaatuseks on 2 tööpäeva, lühema etteteatamise korral ei ole võimalik kindlustada soovitud ajahetkel ülevaatust.
5. Kinnistustööde teostamisel ilma avatud kaeviku ettenäitamisetähtaegadeta on OÜ-l Kuusalu Soojus õigus nõuda kontrollimiseks kaeviku lahtikaevamist kinnistu omaniku kulul.
6. Veemõõdusõlm peab paiknema külumise eest kaitstud ligipääsetavas kohas. Veearvesti ees peab olema sulgeseade (kraan). Veearvesti järel peab olema sulgeseade ja tagasilöögiklapp. Enne kasutuselevõttu peab veemõõdusõlmed esitama ülevaatuseks ja plommimiseks OÜ Kuusalu Soojus esindajale. Veearvesti (väärtusega 100 €) annab OÜ Kuusalu Soojus.
7. Maa-alune torustik peab olema paigaldatud tihendatud liivaalusele ja paigalduse minimaalne sügavus külumise vältimiseks on 1,8 m. Kui hoonete kasutamine ei ole aastaringne, siis soovime enne hoonesse sisseviiku paigaldada täiendav isetühjenev maakraan.
8. Enne liitumist sõlmida OÜ-ga Kuusalu Soojus liitumisleping ja enne vee kasutamise algust teenusleping (lepingute projektid koostab OÜ Kuusalu Soojus).
9. Tehnilised tingimused kehtivad kuni 1. novembrini 2025.a.

Kalle Küngas
Kuusalu Soojus OÜ
Juhatuse esimees
/allkirjastatud digitaalselt/