

SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	Peajaotuskilp PJK	tk	1	vt. EV-3-2, EV-3-3, EV-3-3, EV-3-4
2	Jõumaakaabel AXPk 4G25 (varuga 5%)	m	44	
3	Otsamuhv kaablile AXPk 4G25	kmpl	2	
4	Ühekohaline pistikupesa 230V, IP20, süvistatav	tk	159	
5	Ühekohaline pistikupesa 230V, IP44, süvistatav, kattega	tk	16	
6	Ühekohaline pistikupesa 230V, IP44, pinnapealne, kattega	tk	9	
7	Jõupistikupesa, 3x400V, 16A, IP44, pinnapealne	tk	1	
8	Lihtlüliti 230V, 10A, IP20, süvistatav	tk	9	
9	Lihtlüliti 230V, 10A, IP44, süvistatav	tk	3	
10	Lihtlüliti 230V, 10A, IP44, pinnapealne	tk	1	
11	Veksellüliti 230V, 10A, IP20, süvistatav	tk	21	
12	Veksellüliti 230V, 10A, IP44, süvistatav	tk	2	
13	Ristlüliti 230V, 10A, IP20, süvistatav	tk	6	
14	LED valgustisiin laes, 3-faasiline, IP20	kmpl	10	Tellija tarne
15	LED valgustisiin laes, 1-faasiline, IP20	kmpl	3	
16	LED fassaadivalgusti, 3W, IP44	tk	18	
17	LED välisvalgusti, 5W, IP44	tk	7	
18	Laevalgusti, LED, 3W, IP44	tk	10	
19	Kaabel XPK-HF 5G4 (5% varuga)	tk	61*	
20	Kaabel XPK-HF 3G2,5 (5% varuga)	m	91*	
21	Kaabel XPK-HF 3G1,5 (5% varuga)	m	92*	
22	Kaabel XPJ-HF 5G1,5 (5% varuga)	m	85*	
23	Kaabel XPJ-HF 5G2,5 (5% varuga)	m	25*	
24	Kaabel XPJ-HF 3G2,5 (5% varuga)	m	870*	
25	Kaabel XPJ-HF 3G1,5 (5% varuga)	m	500*	
26	Kaabel XPJ-HF 3x1,5 (5% varuga)	m	230*	
27	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D110, tugevusega 450N	m	39*	
28	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D50, tugevusega 750N	m	20*	
29	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D50, tugevusega 450N	m	245*	
30	Otsakork PVC kaablikaitsetorule D50	tk	6	
31	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	168	
32	Maandusjuhe Cu 25	m	10*	
33	Maandusjuhe Cu 16 KORO	m	40*	
34	Maandusjuhe Cu 6 KORO	m	20*	

ERAMU
KLOOGARANNA KÜLA, LÄÄNE-HARJU VALD, HARJUMAA
ELEKTRIPÕHIPROJEKT, TÖÖ NR. 05.2025

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
35	PVC hoonesisene kaitsetoru või kaablikarbik	m	20*	suurust valib töö teostaja
36	Tähistused	kmpl	1	
37	Installatsioonimaterjalid	kmpl	1	

Märkused:

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

*Täpsustada ehituse käigus

03.05.2025.a.

Koostas ja kontrollis: