

LIITUMISTINGIMUSED

Ühiskanalisatsiooniga liitumiseks

Teie 11.02.2024

Meie 06.03.2024 24ARE-2-LT-34

Objekt:

Veetarve; kanaliseeritav vesi:

Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja kontaktid:

• Tehnilised tingimused projekteerimiseks:

Tööde teostamine kinnistul tuleb kooskõlastada kinnistu valdajaga ning rajatavale torustikule seada servituut. Kooskõlastused ja servituudivajadus peavad sisalduma veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti dokumentatsioonis.

Reoveekanalisatsioon:

kinnistu reovesi juhtida kinnistul asuvasse izevoolsesse De 315 PP reoveekanalisatsioonitorustikku. De 315 kanalisatsioonitorustik kulgeb paralleelselt tänavaga ca 18 m kaugusel tänavapoolsest kinnistu piirist.

Kuna kinnistu asub kinnistust ja seega ka De 315 peatorustiku võimalikust paisutustasemest madalamal, tuleb projekteerida kinnistule reoveepumpla.

Kinnistule projekteerida elamust pumplasse suubuv izevoolne torustik. Pumplast edasi projekteerida survetoru kuni kinnistul asuva De 315 kanalisatsioonitorustikuni. Ühenduskohaks valida kanalisatsioonitorustikul paiknev olemasolev kaev, mis jääb kinnistu liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga. Enne ühenduskohta De 315 kanalisatsioonitorustikuga tuleb survetorustikule projekteerida voolurahustuskaev.

Reoveepumpla ja survetorustiku dimensioneerib projekteerija. Survetoru materjalina kasutada PE PN10 toru. Rajatav survetorustik on kinnistutorustiku osa.

Isevoolne torustik projekteerida De 160 ning hoone väljundid esimesse kaevu De 110 läbimõõduga torudest. Torumaterjalina kasutada SN8 rõngasjäikusega PVC torusid.

Isevoolsele torustikule projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on kinnistutorustikul De 400/315. Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta. Majajuhendustorustikul peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Üldised tingimused:

- Liitumistingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Torustike ehitamiseks tuleb liitujal tellida kanalisatsiooni ehitusprojekt ning koostöölendada AS-ga Tartu Veevärk, kõigi võrguvaldajatega ja seotud maaomanikega ning linnainseneriga.
- Projekteerija peab taotlema koostatud ehitusprojektile ehitusloa või ehitusteatise.
- AS-le Tartu Veevärk tuleb kõigi koostöölendustega veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektist esitada paberkandjal eksemplar ning digitaalne projekt, mis vastab ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuetele.
- **Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping.**
- Krundisestest torustike ehitamine tuleb tellida vastavat pädevust omavalt ehitajalt. Ehitamise aeg ja tööde teostaja tuleb eelnevalt koostöölendada AS-ga Tartu Veevärk.
- **Kinnistustestest torustike kohta esitada AS-le Tartu Veevärk kohe peale ehituse lõpetamist ehitusgeodeetilisi uurimistöid teostava ettevõtte koostatud teostusmõõdistus (paberil ja digitaalselt).**
- Kohe peale krundi liitmist ühiskanaliseerimisvõrguga (kanaliseerimistorustiku ühendamist liitumispunktiga) peab kinnistu omanik sõlmima AS-ga Tartu Veevärk kanaliseerimisteenuse tarbimiseks kliendilepingu. Teenuse tarbimine enne kliendilepingu sõlmimist on keelatud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Peeter Pindma
AS Tartu Veevärk
arendusjuht

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!