

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Telefon	e-post	
Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress			
Lõo Viinistu küla Kuusalu vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number	
Eramu			
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
971		1534	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
LOKSA 110/10	VIINISTU:LOK	Viinistu:(Kotka)	F3:Viinistu:(Kotka)

TOOTEVALIK

Liitumispunkti asukoha muutmise kliendi soovil
--

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
3	25 A

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

- Tarbimiskoha Lõo, Viinistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond liitumispunkt Elektrileviga asub õhuliini sisestusvisangul torupüstikul projekteeritakse ja ehitatakse kinnistu vahetus lähedusse või kinnistule eraldi alusel asuvasse liitumiskilpi ostja toitekaabli kingadele. - Peakaitse nimivool - 3x25 A. - Elektrilised parameetrid täpsustuvad projekteerimise käigus.

KLIENDI TEGEVUSED

- Võrguühenduse tarbimistingimuste muutmiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Kui käesolevate tehniliste tingimuste number ühtib sõlmitud liitumislepingu numbriga, siis on tehnilised tingimused jõus liitumislepingu lõppemiseni.
- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunkti.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi:

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

|

Koostatud: 25.04.2024

Kehtib kuni: 25.04.2025