

**Metsaküla tee 4 kinnistu (62903:004:0590)**

Vardi küla, Viljandi vald, Viljandimaa

Tehnilised tingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

1. Metsaküla tee 4 kinnistu veevärgi liitumispunktiks ühisveevärgiga on kinnistu piiril asuv maakraan DN25. Lisa 1
2. Liitumispunktist kuni mõõdusõlmeni rajab liituja vee sisendustoru omal kulul rajamissügavusega mitte vähem kui 1,8 m maapinnast PE tüüpi plastist joogivee survetorust nimirõhuga mitte alla 10 bari, läbimõõduga mitte suurem kui De 32 mm, pidades kinni torutarnija paigaldustingimustest. Veetorustiku hargnemised liitumispunkti ja veemõõdusõlme vahel ei ole lubatud. Liitumispunktist hoone poole rajatav veetorustik on kinnistu torustik.
3. Torude ühendamismeetodina on lubatud ainult põkk- või muhvkeemis.
4. Garanteeritud minimaalne rõhk liitumispunktis on 2,0 bari.
5. Vee lubatud keskmine ööpäevane tarve on 0,8 m<sup>3</sup>
6. Ühenduse tegemine ühisveevärgi torustikul ja enne kinnistule rajatava veetorustiku kaeviku tagasitäidet esitada see ülevaatuseks OÜ Ramsi VK esindajale.
7. Ühisveevärgist kliendile müüdava vee arvestus toimub mõõdusõlme abil, mille ehitab liituja võimaluse korral vahetult pärast sisendustoru sisenemist hoonesse. Tehnilised tingimused veemõõdusõlme paigaldamiseks on käesoleva tehniliste tingimuste Lisas 2. Kaugloetava veearvesti nõuetekohasesse mõõdusõlme paigaldamiseks annab OÜ Ramsi VK.
8. Kanalisatsiooni liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga on kaev KK-3.16 Ø 560 Metsaküla teel. Kinnistu kanalisatsioonitorustiku ehitab klient omal kulul alates kinnistu piiril olevast otsakorgiga suletud torust De160. Toru põhja kõrgus on 53.44. Liitumispunktist hoone poole jääv kanalisatsioonitorustik on kinnistu torustik. Lisa 1.
9. Kinnistu kanalisatsiooni ühendamine olemasoleva torustikuga teha OÜ Ramsi VK esindaja juuresolekul.
10. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reoveeneeludel kaitseseadmed uputuste vältimiseks.
11. Drenaaži- (pinnase) ja sademevett olmekanalisatsiooni juhtida ei tohi.
12. Kinnistu torustike projektis peab projekti koosseisus olema väljavõtte hoone plaanist. Hoone plaanil tuleb kajastada veemõõdusõlme asukoht.
13. Ühenduse tegemisest tuleb OÜ Ramsi VK-d ette teavitada vähemalt kaks tööpäeva.
14. Ehitusprojekt kooskõlastada Osaühinguga Ramsi VK.
15. Peale ehitustööde lõppu esitada OÜ Ramsi VK-le pädeva geodeedi poolt koostatud torustike teostusjoonis.
16. Veevarustuse teenuse kasutamine toimub vastavalt teenuslepingule.
17. Tehnilised tingimused kehtivad kaks aastat.

Lisad: 1. Vee ja kanalisatsiooni liitumispunktide asendiplaan  
2. Veemõõdusõlme tehnilised tingimused

Steve Võsu  
OÜ Ramsi VK juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

KK-3.15  
maapind 55  
kaas 55.34  
põhi 53.00  
lake 400/3  
1. 52.92 De  
2. 53.47 De  
3. 52.92 De

Metsaküla tee 4  
62903:004:0590


## Metsaküla tee 8

$$\begin{array}{r} \text{MK DN25} \\ 329 \overline{) 54.93} \\ \underline{185} \end{array}$$

## VEEMÕÖDUSÕLME TEHNILISED TINGIMUSED

1. Veemõõdusõlme peab ehitama kinnistu omanik vastavalt kinnistu veevärgi projekteerimismääradele ja käesolevatele tingimustele.
2. Veemõõdusõlme paigaldatakse hoonesse võimalikult lähedale veetoru sisenemiskohale. Veearesti ruum peab olema kuiv, valgustatud ja võimaluse korral varustatud vee äravooluga. Veearesti peab olema kaitstud pakase, kuuma ja väliste mehaaniliste mõjutuste eest. Veearesti asukoha õhutemperatuur peab olema vahemikus  $+2^{\circ}\text{C}$  kuni  $+55^{\circ}\text{C}$ .
3. Veemõõdusõlme koosseisu kuulub:
  - Veearesti DN 15, L= 110mm
  - Veearesti konsool standardsete liitmikega, millest üks on teleskoopliitmik. Konsool peab olema elektriliselt maandatud
  - Kaks täisavaga kuulkraani vee sulgemiseks
  - Vedruka tagasilöögiklapp
  - Äravoolukraan, mis võimaldab veeproovi võtmist ja rõhumõõdiku paigaldamist
4. Veemõõdusõlme sulgarmatuur ja tagasilöögiklapp peavad olema veearestiga samas mõõdus.
5. Vaba ruumi nõuded veemõõdusõlmedes
  - vähim kaugus seinast veemõõdja vastav mõõde;
  - vaba ruum põrandast 500 ... 800 mm;
  - vähim vaba ruum veearesti ees 800 mm.
6. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearestist möödaviivat toru.
7. Veemõõdusõlmele peab olema tagatud juurdepääs regulaarseks kontrolliks ja veearesti vahetuseks korralise taatluse perioodil vee-ettevõtja esindaja poolt.

### Veemõõdusõlme SKEEM vee liikumissunnaga vasakult paremale.



Veearesti paigaldamiseks leppida kokku OÜ Ramsi VK-ga telefonil 434 0160

