

1:2	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	ELUTUBA
3:4	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	ELUTUBA
5:6	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	ELUTUBA
7:8	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	KABINET
9:10	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	KABINET
11:12	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	KABINET
13:14	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	MAGAMISTUBA
15:16	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	MAGAMISTUBA
17:18	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	MAGAMISTUBA
19:20	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	MAGAMISTUBA
21:22	2x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	33	MAGAMISTUBA
23	1x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	23	AUTOLAADIJA
24	1x Keerdparkaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	24	GENERAATOR
RACK			

- 33x RJ45 Pistikupesad süüstatud seinas
- Nõrkvooluajutla pool otsastada kaablid U paneeli
- Kõik kaablid markeerida ühtse standardi alusel

- Täpsustada ruumitermostaatide kaabeldus pärast termostaatide valikut
- Ruumitermostaatide ja täiturmootorite vahelised seosed täpsustada üle kütte projektist

Magnetklapp

VLA

Veelekke andur

LCD #

Koodisissetus sõrmistik

Magnetkontaktandur

Sireen koos vilkuriga

IR liikumisandur

VENTILATSIOON

OP

Optiline suitsuandur

Keskseade

AKU

Toiteplokk

Tehnourumi sein

- Valveseadmed võib valida ka raadioside ühendusega
 - a - Signaalkaabel KLMA 4x0,8
 - b - Signaalisatsioonikaabel 6x0,22

