



KÜTTE TINGIMÄRGID JA TÄHISTUSED

- KÜTTE TORUSTIK
- LINISEADE VENTIL
- SÜLGVENTIL
- PÜSTIKU JÄRLEKORRA NUMBER
- TERASTORUSTIK TINGLÄBIMÕÕDUGA DN32
- GALVANEERITUD TERASPRESSORUSTIK VÄLISLÄBIMÕÕDUGA 18mm
- DN32
- DN18
- LSV DN15
Kv=0,56
q=20 lt
SA=2

MÄRKUSED:

- OLEMAS OLEV KÜTTESÜSTEEM DEKONTREERIDA.
- ELURUUMIDE ARVUTUSLIK SISETEMPERatuur ON 21 °C, MÄRGADES RUUMIDES 22 °C, KORIDORITES 17 °C, KÜTMATA KEIDRIS 10 °C. KÜTTESÜSTEEM ARVUTUSLIK TEMPERatuurIGRAAFIK ON 70/50 °C.
- TORUDE LÄBIMÕÕDEKÜD TULETOKETARINDTEST TULEB TÄHENDADA NII ET LÄBIVIK VASTAVS ETTENÄHTUD TULEPÜSVUSE KLASSELE. TORUD NIS LÄBIVAD SEINU JA VAHELAGESID PAIGALDADA HÜLLSIDESSE.
- TORUSTIKU MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÕHENDUSKORGID JA KORGENATGESSE PUNKTIDESSE - AUTOMAATSEID OHUPEALDAJAD KOOS SÜLGKRAANDEGA.
- IGA PÜSTIKU TAGASIVOOLOUTORU VÄRUSTADA LINISEADEVENTILIGA NING NII PEALE- KUI KA TAGASIVOOLOUTORU VÄRUSTADA SÜLGKRAANETURIGA.
- KEIDRIMKORRUSEL ASUVAD KÜTTESÜSTEEM TORUD PAIGALDADA NÜSTADEST TERASTORUDEST. KORTERITES ASUVAD PÜSTIKUD JA KÜTTEKHAIDE ÜHENDUSTORUDPAIGALDADA GALVANEERITUD TERASPRESSORUDEST (VSH). KÕIK PÜSTIKUD JA KÜTTEKHAIDE ÜHENDUSTORUD ON PINNAPEALASED NÄHTAVIA.
- KÜTTEKHAIDE ÜHENDUSTORUD PÜSTIKUST KÜTTEKHAANI Ø18x12.
- KEIDRIS PAKKEVAD TORUSTIKUD TULEB SOOJUSISOLEERIDA AL-KAATEGA KOORIKSOLATSIOONIGA. SOOJUSISOLEERISOLATSIOON KATTA PVC KATTEGA. TORUDE DN15...40 INSULATSIOONIPAKSUS 40 mm, DN50 JA SUUREMAHTEL TORUDE, ON ISOLATSIOONIPAKSUS 50 mm.
- MAGISTRAALTORUDELE ANDA KALLE TÕHENDUSARMAATUURI SUUNAS MIN Æ=0,002
- SEADEARVU KV ARV ON 0,56
- KÄRVAUDE ARVUTAMISE ALUSEKS ON MUSTIAD TERASTORUD JA GALVANEERITUD TERASPRESSORUD (VSH). TORUDE ASENDAMISEL, TULEB K-KARVE KORRIGEERIDA KÜTTEKHAIDE SOOJUSALASTUSE REGULEERIMISE ALUSEKS ON EELSEADEGA REGULEERVENTILID KOOS TERMOREGULAATORIGA TREPIKOA KÜTTEKHAIDELE EELSEADE ARV 2 (TA STD)
- TERMOREGULAATORID MITTE PAIGALDADA.
- KÜTTEKHAIDENÄ ON ETTE NÄHTUD VÄLISED TERASPFEKIST PÄRMEI RADIATORID.
- IGALE KÜTTEKHAILE (V A TREPIKOA) ON ETTE NÄHTUD PANGALDADA INDIIVIAALNE KÜTTEKULUAMOTIR
- KÕIK MUSTIAD TERASTORUD TULEB ENNE ISOLEERIMIST PANGASTADA JA KATTA KÄNEKORSE KADUTYÄRIGA
- KÜTTESÜSTEEM TORUSTIKE JA SEADMEITE PAIGALDAMISEL, JÄLGIDA KEHTIVAD NORMDOKUMENTE JA TOOTAJAPOOLSEID ÜHENEOD
- PANGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE EROSDADEGA.
- TÖÖVOTUDE PIIRID KOOSKOLASTADA ENNE TÖÖDE AUGUST.



INVENTO

ÕLA INVENTO Järelt 11.8.2018. aml
Reg. nr 11837514. aml Reg. nr 11837514. aml
http://www.invento.ee

TELLIMINE: **Korterühistu Ravila 62**

JOONIS: **Kütte plaan. Keldikorrus**

OBJEKT: **Ravila 62, Tartu linn, Tartu maakond**

PROJEKTEERIJAL: **V. SCHMIDT**

TOO NUMBER: **12-05-K**

MOOTIVAK: **1:100**

KUIPÄEV: **11.04.2012**

JOONIS: **KT-1**