



KÜTTE TINGIMÄRGID JA TÄHISTUSED

	KÜTTE TORUSTIK
	LINISEADE VENTIL
	SULGVENTIL
	PÜSTIKU JÄRLEKORRA NUMBER
	TERASTORUSTIK TINGIJÄRMOODUGA DN32
	GALVANISEERITUD TERASPRESTORUSTIK VÄLISJÄRMOODUGA 18mm
	LINISEADEVENTIL TINGIJÄRMOODUGA DN15
	SEADEARVU kv ARV ON 0,56
	ARVUTUSLIK SOOJUSVÄLVASTUS 910W
	ARVUTUSLIK VOOVUHLUK 120 LITRIT TUNNIS
	SEADEARVU kv ARV ON 0,17, EELSEADE ARV 2 (PURMO M30)

MÄRKUSED:

- OLEMAS OLEV KÜTESÜSTEEM DEKONTREERIDA.
- ELURUUMIDE ARVUTUSLIK SÜSTEEMTEMPERATUUR ON 21 °C, MÄRGADES RUUMIDES 22 °C, KORIDORITES 17 °C, KÜTMATJA KEIDRIS 10 °C, KÜTESÜSTEEMI ARVUTUSLIK TEMPERATUURIGRAAFIK ON 70/50 °C.
- TORUDE LÄBIMINEKUD TULETOKEFARINDISTEST TULEB THIENDADA NII ET LÄBIVIK VASTAVS ETTEHÄHTUD TULEPÜSVUSE KLASISLE. TORUD NIS LÄBIVAD SENNU JA VAHELAGESID PAIGALDADA HULSIDESSE.
- TORUSTIKU MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÕHENDUSKORGID JA KÕRGENATSESE PUNKTIDESSE - AUTOMAATSEDE OHUERALADAAD KOOS SULGRAANDEGA.
- IGA PÜSTIKU TAGASIVOOLUTORU VARUSTADA LINISEADEVENTILIGA NING NII PEALE, KUJ KA TAGASIVOOLUTORU VARUSTADA SULGRAMATUDURIGA.
- KEIDRIMKORRUSEL ASUVAD KÜTESÜSTEEMI TORUD PAIGALDADA MUISTADEST TERASTORUDEST. KORTERITES ASUVAD PÜSTIKUD JA KÜTTEKHADE ÜHENDUSTORUPAIGALDADA GALVANISEERITUD TERASPRESTORUDEST (VSH). KÕIK PÜSTIKUD JA KÜTTEKHADE ÜHENDUSTORUD ON PINNAPELASED NÄHTAVIA.
- KÜTTEKHADE ÜHENDUSTORUD PÜSTIKUST KÜTTEKHAANI 07x12.
- KEIDRIS PAKKEVAD TORUSTIKUD TULEB SOOJUSISOLEERIDA AL-KATTEGA KOORIKSOLATSIOONIGA, SOOJUSOLAMES ISOLATSIOON KATTA PVC KATTEGA. TORUDEI DN15...40 ONISOLATSIOONIPAKSUS 40 mm, DN50 JA SUUREMATEL TORUDEL ON ISOLATSIOONIPAKSUS 50 mm.
- MAGISTRAALTORUDELE ANDA KALLE TÕHENDUSARMAATUURI SUUNAS MIN ±0,002
- PROJEKTIS TOODUD LINISEADEVENTILIDE JA RADIATORVENTILIDE VALIKUL TULEB JÄLGIDA VENTILIDE K-KARVUSID.
- K-KARVUDE ARVUTAMISE ALUSEKS ON MUISTAD TERASTORUD JA GALVANISEERITUD TERASPRESTORUD (VSH). TORUDE ASENDAMISEL TULEB K-KARVE KORRIGEERIDA KÜTTEKHADE SOOJUSVÄLVASTUSE REGULEERIMISE ALUSEKS ON EELSEADEGA REGULEERVENTILID KOOS TERMOREGULAATORIGA TREPKOJA KÜTTEKHADELE
- TERMOREGULAATORID MITTE PAIGALDADA.
- KÜTTEKHADEMA ON ETTE NÄHTUD VALGEO TERASPEKIST PANEELRADIATORID.
- IGALE KÜTTEKHALE (V.A TREPKOJA) ON ETTE NÄHTUD PANGALDADA INDIVIDUAANE KÜTEKULUAMOTIIR
- KÕIK MUISTAD TERASTORUD TULEB ENNE ISOLEERIMIST PUKASTADA JA KATTA KANKEKORSE RADIATVÄRVIAGA
- KÜTTEKHADE ARVESTADA TEISTE ERIOSEADEGA.
- TÖOVÕTTUDE PIIRD KOOSKOLASTADA ENNE TÖODE ALGUST.

OÜ INVENTO, aadressil 11, 81003 Tallinn, Eesti Vabariik Reg.nr. 11837514, aadress ER09V9181 http://www.invento.ee			
JÕONIS: Korteriplaan 3 korrus			
OBJEKT: KORTERELAMU			
Ravila 62, Tartu linn, Tartu maakond			
PROJEKTEERIJAL: V. SCHMIDT			
TÖÖ NUMBER: 12-05-K			
MÕÕTUKA: 1:100			
KUIPÄEV: 11.04.2012			
JÕONIS: STAADIUM			
PP			
KT 4			