



KÜTTE TINGIMÄRGID JA TÄHISTUSED

	KÜTTE TORUSTIK
	LINISEADE VENTIL
	SULGVENTIL
	POISTIKU JÄÄLEKORRA NUMBER
	TERASTORUSTIK TINGLÄBIMÕÕDUGA DN32
	GALVAANISEERITUD TERASPRESTORUSTIK VÄLISLÄBIMÕÕDUGA 16mm
	LINISEADEVENTIL TINGLÄBIMÕÕDUGA DN15
	SEADEARVU KVAHV ON 0.56
	ARVUTUSLIK VOOVUHLUK 120 LITRIT TUNNIS
	EELSEADE ARV 2 (TA STAD)
	PLAATRAADIATOR TÕUPE 21
	KÕRGUS 600mm, PIKKUS 1200mm
	ARVUTUSLIK SOOJUSVÄLVÄSTUS 810W
	ARVUTUSLIK VOOVUHLUK 36 LITRIT TUNNIS
	SEADEARVU KVAHV ON 0.17, EELSEADE ARV 2 (PURMO M30)

MÄRKUSED:

- OLEMAS OLEV KÜTTESÜSTEEM DEKONTREERIDA.
- ELURUUMIDE ARVUTUSLIK SÜSTEEMTEMPERatuur ON 21 °C, MÄRKADES RUUMIDES 22 °C, KORIDORITES 17 °C, KÜTMATJA KEELDRIIS 10 °C, KÜTTESÜSTEEMI ARVUTUSLIK TEMPERAATUURIGRAAFIK ON 70/50 °C.
- TORUDE LÄBIMÕÕDEKÜD TULETOKEFARINDISTEST TULEB TÄHENDADA NII ET LÄBIVIK VASTAVS ETTENÄHTUD TULEPÜSVUSE KLASSE. TORUD NIS LÄBIVAD SENNU JA VAHELAGESID PAIGALDADA HÜLLSISSESSSE.
- TORUSTIKU MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÕHENDUSKORGID JA KÕRGENATSESE PUNKTIDESSE - AUTOMAATSEDE OHUTUSKORRADEGA SOOJUSKORRADEGA.
- IGA PÜSTIKU TAGASIVOOLUTORU VARUSTADA LINISEADEVENTILIGA NING NII PEALE, KUJ KÄI TAGASIVOOLUTORU VARUSTADA SOOJUSKORRADEGA.
- KEIDRUKORRUSEL ASUVAD KÜTTESÜSTEEMI TORUD PAIGALDADA NÜSTJAD TERASTORUSTIK KORTERITES ASUVAD PÜSTIKUD JA KÜTTEKHAIDE ÜHENDUSTORUDPAIGALDADA GALVAANISEERITUD TERASPRESTORUSTIK (VSH), KOK PÜSTIKUD JA KÜTTEKHAIDE ÜHENDUSTORUD ON PINNAPÄLASED NÄHTAVIA.
- KÜTTEKHAIDE ÜHENDUSTORUD PÜSTIKUST KÜTTEKHAIDE 0.15x1.2.
- KEIDRIS PAKKEVAD TORUSTIKUD TULEB SOOJUSISOLEERIDA AL-KAATTEGA KOKKISOLATSIIOONIGA, SOOJUSKORRADEGA ISOLATSIIOON KATTA PVC KATTEGA, TORUDE DN15...40 ONISOLATSIIOONIPAKSUS 40 mm, DN50 JA SUUREMAHET TORUDE, ONISOLATSIIOONIPAKSUS 50 mm.
- MAGISTRALTORUDELE ANDA KALLE TÕHENDUSARMAATUURI SUUNAS MIN P=0.002.
- PROJEKTIS TOODUD LINISEADEVENTILIDE JA RADIATORVENTILIDE VALIKUL TULEB JÄLGIDA VENTILIDE KVAHVUSID.
- KVAHVUSID ARVUTAMISE ALUSEKS ON NÜSTJAD TERASTORUD JA GALVAANISEERITUD TERASPRESTORUD (VSH), TORUDE ASENDAMISEL, TULEB KVAHVUS KÕRREGEREIDA KÜTTEKHAIDE SOOJUSALUSTUSE REGULEERIMISE ALUSEKS ON EELSEADEGA REGULEERVENTILID KOOS TERMOREGULAATORIGA TREPIKOA KÜTTEKHAIDELE TERMOREGULAATORID MITTE PAIGALDADA.
- KÜTTEKHAIDE ON ETTE NÄHTUD VALGEID TERASPEKIST PANEER RADIATORID.
- IGALE KÜTTEKHAIDE (V A TREPIKOA) ON ETTE NÄHTUD PAIGALDADA INDIVIDUAANE KÜTTEKULU MÕTÜR.
- KÕIK MÜSTAD TERASTORUD TULEB ENNE ISOLEERIMIST PÜSTIKUD JA KATTA KVAHVUS KÕRREGEREIDA.
- KÜTTEKHAIDE SOOJUSALUSTUSE REGULEERIMISE ALUSEKS ON EELSEADEGA REGULEERVENTILID KOOS TERMOREGULAATORIGA TREPIKOA KÜTTEKHAIDELE.
- PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERISADEGA.
- TÖOVÕTTEDE PIIRD KOOSEKOLASTADA ENNE TÖÖDE ALGUST.

			
INVENTO			
OÜ INVENTO, aadressil 11, 81003 Tallinn, Eesti Vabariik Registri number 11837514, aadressil 11, 81003 Tallinn, Eesti Vabariik http://www.invento.ee			
PROJEKTEERIJAL:	V. SCHMIDT	<i>V. Schmidt</i>	
TELLIJAL:	Korterühistu Ravila 62		
JÕOINIS:	Kütte plaan. 4 korrus		
OBJEKT:	KORTERITÄLMU Ravila 62, Tartu linn, Tartu maakond		
TÖÖ NUMBER:	MOODITAVAK:	KÜLLA/PEA:	STRUKTUUR:
12-05-K	1:100	11.04.2012	PP KT-5