

Kannelmäe Kaarle
Kloostrimetsa tee 23
11911 Tallinn

AS Tallinna Vesi
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia
Tel. +372 6262 200
Fax +372 6262 300
www.tallinnavesi.ee

13.03.12 PR/1212411-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Eramu
Asukoht: Kloostrimetsa tee 23, Tallinn
Käsitletud: veevarustus

Kinnistu veevarustusega liitumiseks jäävad kehtima meie varemväljastatud tehnilised tingimused.

Elamu vahetuks liitumiseks ühisveevärgiga (4,0 m³/d) projekteerida veeühendus Kloostrimetsa tee d100mm ühisveetorustikust. Veeühendusele, kuni 1m kaugusele väljapoole tänavapoolse kinnistu piiri näha ette liitumispunkt - peakraan.

Veesisendus projekteerida soovitavalt piki juurdepääsuteed ning tuua läbi vundamendi hülsis. Hülsi ots väljaspool hoonet sulgeda veetihedalt.

Välisveetorustiku projekteerimisel kasutada PE PN10 veetoru, plastveetorustikule näha ette signaalkaabli paigaldus.

Kinnistu veemöödusõlm projekteerida vastavuses veemöödusõlmade ehitamise, kasutamise ja veearvestite paigaldamise eeskirjadele. Vee möõtmine näha ette esimese välisseina taga sobivas ruumis. Hoone sisevõrgule paigaldada tagasilöögiklapp ja arvesti kandur maandada.

Vana veeühendus Metsavahi tee 16 kinnistult likvideerida hargnemisel toitetorustikust.

Piirkonnas tagame vabasurve 2x hoonestusele.

Veeühenduse ehitusprojekt esitada meile kooskõlastamiseks kolmes eksemplaris.

Enne ehitusprojekti kooskõlastamist sõlmime kinnistu omanikuga liitumislepingu ühenduse ehitamise küsimuste täpsustamiseks.

Liitumine ühisveevarustusega ning liitumistasu arvestus toimub vastavalt kehtivale Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjale.

Projektile lisada maa-ameti nõudmistele vastavad servituudimaterjalid ja liitumislepingu sõlmija kontaktandmed.

Tehnilised tingimused ja projekti kooskõlastus kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded projektidele ja servituutide tüüptingimused ja erinevad avaldused leiate aadressilt: <http://www.tallinnavesi.ee> vajutage Ettevõttest/ Organisatsioon/ Tehnilised nõuded.

Lugupidamisega

Vesta Lembinen
Tehnik
626 2200