



MÄRKUSED:

* PLANEIDILE ON MÄRGITUD RUUMI ARVUTUSLIK JAHTUMISVÕIMSUS (W) JA EELDATAV SISETEMPÉRATUUR.

* RADIAATORVENTIILIDE PAIGALDAMISEL KONTROLLIDA TEGELIKU SOOJUSKANDIA VOOUSKUNDA VASTAVUST PROJEKTIS ETTENAHTULE. VASTUOLUDE ILMNEMISEL PAIGALDADA VENTIILID VASTAVALT TEGELIKULE OLUKORRALE.

Töö nimetus:		Töö nr.	Standardi	kaart nr.
Hoone renoveerimise projekt		072	PP	II-KT
Tammisaare 32, Pärnu linn				
Joonise nimetus:		Joonise nr.	KT-004	
Viljandi korruse küttesüsteemi plaan		Leht/lehti	1/1	
Projekti juht		L. Luusepp	Mööbikava:	1:100
Vastutav spets. T. Rähmõnen		Kuupäev:	15.08.2012	
Tehnik		Tõlditud:	16.08.2012	
Ü. Palmiste		Faill niml:	072_P_KT_0.dwg	
Registrikoode: 11216921				
MTR: EEP000638				
Tellijä:		Korteriühistu Tammisaare 32		
		Tammisaare 32, Pärnu 80016		