

Kilbi skeem	Seadme tüüp	Grupi nr:	Tarbija nimetus	Võimsus (kW)	Ia/In (A)	Ühendusjuhtmestik
L1 L2 L3 N PE	f. "Hager", "Silman"	0-0	olemasolev toide hoone sisestuselt olemasolevad I korruse el tarbijad v. a. valgustus ja külmetusseadmed		/25	
	MC320	O-K	kilbi JK-K toide	/20	PPJ5G6	
	MC320	O-1	kilbi JK-1 toide	/20	PPJ5G6	
	MC116	O-N	kilbi JK-N toide reserv	/16	PPJ3G2,5	
	G-O		varutoide generaatorilt	/16	PPJ3G2,5	
L1 N PE	OT32E3C		I korr. ol.ol. valgustus	/40		
	MB113		I korr. ol.ol. külmetus	/16	PPJ3G1,5	
	MB113		reserv	/16	PPJ3G1,5	
olemaoleva kilbi JK-O rekonstrueerimiseks lisatav aparatuur(sektsioon)						

MÄRKUS: Lubatud on aparatueri asendamine samaväärsete vastu.