

NR.	NIMETUS	TÄHIS	HULK	MÄRKUSED
1.	Terasplekist radiaator	C11-500-1000	8 tk	PURMO
2.	Terasplekist radiaator	C11-500-1100	4 tk	PURMO
3.	Terasplekist radiaator	C11-500-500	24 tk	PURMO
4.	Terasplekist radiaator	C11-500-600	17 tk	PURMO
5.	Terasplekist radiaator	C11-500-700	7 tk	PURMO
6.	Terasplekist radiaator	C22-500-1000	6 tk	PURMO
7.	Terasplekist radiaator	C22-500-1100	22 tk	PURMO
8.	Terasplekist radiaator	C22-500-1400	12 tk	PURMO
9.	Terasplekist radiaator	C22-500-500	32 tk	PURMO
10.	Terasplekist radiaator	C22-500-600	16 tk	PURMO
11.	Terasplekist radiaator	C22-500-700	24 tk	PURMO
12.	Terasplekist radiaator	C22-500-800	4 tk	PURMO
13.	Terasplekist radiaator	C22-500-900	22 tk	PURMO
14.	Õhutusventiil radiaatorile		195 tk	
15.	Radiaatori reguleerimisventiil	RA-N 15	195 tk	DANFOSS
16.	Sulgemisliides radiaatorile	DN15	195 tk	
17.	Radiaatori termostaat		192 tk	DANFOSS
18.	Radiaatori kandur		198 kompl	
19.	Teraspresstoru 18x1,2 mm	DN15	720 m	SANHA
20.	Teraspresstoru 18x1,2 mm	DN15 SI30	35 m	SANHA
21.	Teraspresstoru 22x1,2 mm	DN20	75 m	SANHA
22.	Teraspresstoru 22x1,2 mm	DN20 SI30	45 m	SANHA
23.	Terastoru	DN15 SI30	60 m	
24.	Terastoru	DN20 SI30	20 m	
25.	Terastoru	DN25 SI30	75 m	
26.	Terastoru	DN32 SI30	90 m	
27.	Terastoru	DN40 SI30	10 m	
28.	Terastoru	DN50 SI40	25 m	
29.	Terastoru	DN65 SI40	5 m	
30.	Tasakaalustusventiil	DN15	23 tk	COMAP
31.	Tasakaalustusventiil	DN20	11 tk	COMAP
32.	Tasakaalustusventiil	DN32	3 tk	COMAP
33.	Tasakaalustusventiil	DN40	1 tk	COMAP
34.	Tasakaalustusventiil	DN50	2 tk	COMAP
35.	Kuulkraan	DN15	23 tk	
36.	Kuulkraan	DN20	11 tk	
37.	Kuulkraan	DN32	3 tk	
38.	Kuulkraan	DN40	1 tk	
39.	Kuulkraan	DN50	4 tk	
40.	Kuulkraan	DN65	1 tk	
41.	Tühjendusventiil püstikule	DN15	68 tk	
42.	Täiteventiil	DN20	1 tk	
43.	Toiteventiil	DN20	1 tk	
44.	Tsirkulatsioonipump sagedusmuunduriga, q=5885 l/h, H=40 kPa, N=0.185 kW	Magna 25-100	1 kompl	GRUNDFOS
45.	Tsirkulatsioonipump, q=1150 l/h, H=30 kPa, N=0.05 kW	UPS 25-50 180	1 kompl	GRUNDFOS
46.	Pasiunõu V=100 L, algrõhuga 1,5 bar		1 tk	FLAMCO
47.	Kaitseklapp avanemisrõhuga 3,0 bar		1 tk	

48.	Kaitseklapp avanemisrõhuga 10,0 bar		1 tk	
49.	Mudafilter	DN20	1 tk	
NR.	NIMETUS	TÄHIS	HULK	MÄRKUSED
50.	Mudafilter	DN65	2 tk	
51.	Kulumõõtja $q_{\max}=3.0 \text{ m}^3/\text{h}$, $T_{\max}=90 \text{ }^{\circ}\text{C}$		1 kompl	
52.	Kulumõõtja $q_{\max}=7.0 \text{ m}^3/\text{h}$, $T_{\max}=120 \text{ }^{\circ}\text{C}$		1 kompl	KOKKULEPPEL
53.	Arvestiplokk koos anduritega		1 kompl	KOKKULEPPEL
54.	Juhtimis ja reguleerimiskeskus		1 kompl	KOKKULEPPEL
55.	El. ajamiga 2-tee ventiil DN20, $K_{vs}=6.3$, $q=2925 \text{ l/h}$	VM-2	1 kompl	Danfoss
56.	El. ajamiga 2-tee ventiil DN25, $K_{vs}=10$, $q=4365 \text{ l/h}$	VM-2	1 kompl	Danfoss
57.	Plaatsoojusvaheti $Q=134 \text{ kW}$; $T_{\text{prim}}=95/55 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $dP_{\max}=20 \text{ kPa}$; $T_{\text{sek}}=70/50 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $dP_{\max}=20 \text{ kPa}$		1 kompl	
58.	Plaatsoojusvaheti $Q=200 \text{ kW}$; $T_{\text{prim}}=65/25 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $dP_{\max}=20 \text{ kPa}$; $T_{\text{sek}}=55/5 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $dP_{\max}=20 \text{ kPa}$		1 kompl	
59.	Näitavad mõõteriistad vastavalt skeemile		1 kompl	
60.	Automaased õhualdajad vastavalt vajadusele		1 kompl	
61.	Tarnimine			
62.	Paigaldustööd			
63.	Seadistamine			
64.	Katsetamine			
65.	Isoleerimine			
	Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud küttesüsteemid.			