



MÄRKUSED:

- Seintes paiknevad püstikud isoleerida PE koorikisolatsiooniga
- Koorikisolatsiooni paksused:
16-32 mm T1 - 9 mm
T2 - 9 mm
- Avad korruste läbimisel tihendada tulepüsiva vahttäitega EI30.
- Püstikute ülemistele küttekehadele paigaldada automaatsed õhutusventiilid.