



1. Seintes paiknevad püstikud isoleerida PE koorkisolatsiooniga
2. Koorikisolatsiooni paksused:
16-32 mm T1 - 9 mm
T2 - 9 mm
3. Avad korruste läbimisel tihendada tulepüsiva vahttäitega EI30.
4. Püstikute ülemistele küttekehadele paigaldada automaatsed õhutussventiilid.