

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr. 216933

Väljastatud: 23.01.2014
Kehtivad kuni: 23.01.2016

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **KÜ Heina 15**
Taotleja aadress: **Heina tn, 15 Tallinn 10319**
Taotleja telefon: **5665 0628**
Taotleja E-Mail: **jyrianepaio@hotmail.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise **Korterelamu, Liinipinge muutmine**
iseloomustus: **Heina 15 Tallinn**
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x100A**

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
ELEKTRIAAMA	611:ELJ	712:(Põhja	1	10791
110/35/10/6		Tallinn)		

Heina 15 korterelamu toite üleviimiseks pingele 3 x 230/400 V on Elektrilevi OÜ ehitanud välja 0,4 kV kaabelliinid ning paigaldanud Heina 15 korterelamu seinäärde jaotus- ja liitumiskilbi (peakaitsemega 3x100 A ja arvesti alusega). Valdaja on kohustatud rekonstrueerima korterelamu elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele. Pärast korterelamu elektripaigaldise üleviimist pingele 3 x 230/400 V likvideerib Elektrilevi OÜ olemasoleva 3 x 220 V sisestuse. Liitumiskilbist Heina 15 hoonesse paigaldab Elektrilevi OÜ koormusele ja kehtivatele normidele vastava sisestuskaabli.

Korterelamutes korterite ja üldruumide elektriarvestid projekteerida võimaluse korral hoone mõõtekeskusesse. Korrusmaja projekti koostamisel lähtuda Elektrilevi OÜ juhendist "Korrusmajade mõõtekeskused". Elektripaigaldise valdaja peab enne elektriseadmete pingestamist vastavalt Elektriõhutuseseadusele esitama "Teatise elektripaigaldise kasutuselevõtu kohta". Tarbija elektripaigaldises näha ette (vastavalt elektripaigaldiste kohustusliku eeskirja EEI3-4) nõuetekohaste liigkoormuskaitse kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.**

Kinnitaja:

Tõnu Reinfeldt

Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Koostas: Tõnu Reinfeldt

Telefon: 52 14 826