

<b>OBJEKT:</b> Kahe korteriga elamu (korter 2)		<b>ÕÜ Elamo</b> Reg.nr TEL002144
<b>AADRESS:</b> Karukella tee 7, Alliku küla, Saue vald, Harjumaa		
<b>STAADIUM:</b> PÕHIPROJEKT	<b>ALLOSA:</b> ELEKTRIPAIGALDIS	<b>TÖÖ NR.</b> 002-01-13
	<b>MUUDATUS:</b>	<b>KUUPÄEV:</b> 01.10.2013

#### PÕHILISTE MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
		<b>VALGUSTUS</b>			
1.		Valib eramu valdaja lähtudes sisekujundus projektist.			
		<b>KAABLIID JA JUHTMED</b>			
1.		ALUMIINIUMKAABEL 0,6/1 kV AXP4G16 otsamuhviga	65	M	
2.		VASKKAABEL 300/500 V PPJ5G2,5	30	M	
3.		VASKKAABEL 300/500 V PPJ5G1,5	50	M	
4.		VASKKAABEL 300/500 V PPJ3G2,5	500	M	
5.		VASKKAABEL 300/500 V PPJ3G1,5	600	M	
6.		VASKKAABEL 300/500 V PPJ3x1,5	250	M	
7.		VASKKAABEL 300/500 V PPJ2x1,5	50	M	
8.		KOLLA-ROHELINE PE-VASKJUHT 450/750 V 4mm <sup>2</sup>	30	M	
9.		KOLLA-ROHELINE PE-VASKJUHT 450/750 V 6mm <sup>2</sup>	50	M	
		<b>KESKUSED</b>			
1.		JAOTUSKESKUS "JK" SÜVISTATUD, IP23	1	Kompl.	
		<b>INSTALLATSIOONI MATERJALID</b>			
1.		LIHTLÜLITI süvistatud 10A, IP20	14	TK	
2.		KAHEPOLUSELINE LÜLTIT süvistatud 10A, IP20	5	TK	
3.		VEKSELLÜLITI süvistatud 10A, IP20	12	TK	
4.		GRUPIVEKSELLÜLITI süvistatud 10A, IP20	3	TK	
5.		DIMMERVEKSEL süvistatud 10A, IP20	2	TK	
6.		PIR JA KOHALOLEKU ANDUR TAIMERIGA pinnapealne 10A, IP44	1	TK	
7.		PIR JA KOHALOLEKU ANDUR TAIMERIGA pinnapealne 10A, IP20	1	TK	
8.		PISTIKUPESA süvistatud 230V, 16A, ühekohaline, IP20	48	TK	
9.		PISTIKUPESA süvistatud 230V, 16A, ühekohaline, IP44,kaanega	3	TK	
10.		PISTIKUPESA pinnapealne 230V, 16A, ühekohaline, IP20	1	TK	
11.		PISTIKUPESADE TORN KÖÖGI TÖÖTASAPINDA süvistamiseks 230V, 16A, kahekohaline, IP20	3	Kompl.	
12.		PISTIKUPESAD PÕRANDASSE süvistamiseks 230V, 16A, kahekohaline, IP20	1	Kompl.	
13.		SADEVEETORU KÜTTEKAABEL Deviflex DTIP-18; 270W, 15m	1	TK	
14.		SADEVEETORU KÜTTEKAABEL Deviflex DTIP-18; 134W, 7m	1	TK	
15.		VÄLISÕHUANDUR Devi	1	TK	
16.		HARUKARP PINNAPEALNE	5	TK	
17.		HARUKARP SÜVISTATUD	25	TK	
18.		SEADMETOOS	100	TK	
19.		PVC INSTALLATSIOONITORU D=25mm,	200	M	
20.		B KLAAS KAITSETORU 50mm (KOLLANE)	115	M	
		<b>MAANDUSSEADMED</b>			
1.		MAANDUSPAIGALDISE KOMPLEKT	1	TK	
2.		VASKKÕISJUHE Cu25	5	M	
3.		MAANDUSLATT	1	TK	

<b>OBJEKT:</b> Kahe korteriga elamu (korter 2)		<b>ÕÜ Elamo</b> Reg.nr TEL002144
<b>AADDRESS:</b> Karukella tee 7, Alliku küla, Saue vald, Harjumaa		
<b>STAADIUM:</b> PÕHIPROJEKT	<b>ALLOSA:</b> ELEKTRIPAIGALDIS	<b>TÖÖ NR.</b> 002-01-13
	<b>MUUDATUS:</b>	<b>KUUPÄEV:</b> 01.10.2013

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
		<b>NÕRKVOOLUMATERJALID</b>			
1.		ARVUTIVÕRGUKAABEL UTP cat5 4x2x1WG24	50	M	
2.		ARVUTISIDEPISTIKUPESA süvistatud 2xRJ45	2	TK	
3.		KAABLIKAITSETORU 50mm (MUST)	115	M	

#### MÄRKUSED

1. KAABLITE LÕPLIKUD KOGUSED SELGUVAD ELEKTRITÖÖVÕTU KÄIGUS.
2. POLE ARVESTATUD ABIVAHENDITEGA (kinnitusklambrid, maandusseadme ühendustarvikud, kaevetööde materjalid jms.)
3. KUI SPETSIFIKATSIOONI MATERJALIDE RESSURSSIDE MAHUS ON VAHE, SIIS ALUSEKS VÕETAKSE JOONISTEL OLEVATE MATERJALIDE RESSURSS.
4. KESKUSTE ELEKTRISEADMEID SPETSIFIKATSIOONIDES EI OLE.
5. SPETSIFIKATSIOON EI SISALDA NÕRKVOOLU AKTIIVSEADMED.