

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 208853

Väljastatud: 27.03.2013

Kehtivad kuni: 27.03.2015

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise
iseloomustus:

CS Elekter OÜ

**Mustamäe tee 55 Tallinna linn Harju
maakond Harju maakond 10621**

658 6485 508 6368

ott@c-security.ee

**Ridaelamu, Tehnilised tingimused
madalpinge liitumiseks**

**Karukella tee 7 Alliku küla Saue vald Harju
maakond Harju maakond**

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtumestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3×20 A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

Toitefiider:

Jaotusalajaam:

Sektsioon:

Jaotusfiider:

Laagri

Harku

Võtmeheina

I

F-5 (18335)

Karukella tee 7 varustamiseks elektrienergiaga on krundi piirile paigaldatud liitumiskilp liitumispunkti kaitsmega 3×20 A. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis.

Täiendava tarbimiskoha saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Seejärel paigaldatakse krundi piirile täiendav liitumiskilp koos kahetariifse arvestussüsteemi ja liitumispunkti kaitsmega 3×20 A.

Pingestamine on lubatav pärast Tarbija elektripaigaldise nõuetekohasuse teatise ja tunnistuse esitamist Elektrilevi OÜ-le.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

**Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul
eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja
toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Villu Pahrt

Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Koostas: Villu Pahrt

Telefon: 53338019, 51 78
672