

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

		Toide liitumiskilbist LK	40A	19	AXPK4G16
1	L1;L2;L3	Keris	40/B16	6	PPJ5G2,5
2	L1;L2;L3	Pliit	40/B16	6	PPJ5G2,5
3	L1;L2;L3	Reserv	40/B16		
		RKL1 40A/4pool./30mA			
4	L1	Pistikupesad ruumides A 201; A 203 ja A 205	40/B16	0.5	PPJ3G2,5
5	L2	Pistikupesad ruumides A 102 ja A 103	40/B16	1	PPJ3G2,5
6	L3	Pistikupesad ruumides A 103; A 105 ja A 106	40/B16	0.5	PPJ3G2,5
7	L1	Pistikupesad ruumides A 101; A 104; A 109 ja A 110	40/C16	0.5	PPJ3G2,5
8	L2	Pistikupesad köögis A 102	40/C16	1.5	PPJ3G2,5
9	L3	Pistikupesad ruumides A 201; A 204 ja A 205	40/B16	0.5	PPJ3G2,5
		RKL1 40A/4pool./30mA			
10	L1	Pistikupesad ruumides A 111 ja A 206	40/B16	0.5	PPJ3G2,5
11	L2	Pesumasin ja pistikupesa ruumis A 207	40/B16	1	PPJ3G2,5
12	L3	Kuivati ruumis A 207	40/B16	1	PPJ3G2,5
13	L1	Nõudepesumasin köögis A 102	40/B16	1	PPJ3G2,5
14	L2	Reserv	40/B16		

OÜ ELSARO Võru tn. 21, Põlva, Põlvamaa Tel. 51 34 150 	OBJEKT Kahe korteriga elamu (korter 2) Karukella tee 7, Alliku küla, Saue vald, Harjumaa				
	JOONIS Jaotuskeksuse JK skeem				LEHT/LEHTI 1/3
	TELLJA SENSE OÜ		VALDKOND Elektripaigaldis		
	EHTUSJÄRK Uusehitis		STAADIUM Põhiprojekt		
	PROJ. Ott Oras	ALLKIRI	TÖÖ NR 002-01-13	JOONISE NR 007	
FAIL 2-05-EL jaotuskeskus.dwg	KONTR. Ott Oras	ALLKIRI	KUUPÄEV 01.10.2013	MUUDATUS 00	