

# MÄRKUSED:


Päikseküttetorustiku ehitamisel kasutada roostevaba terastoru (RFe).

Väliskeskkonnas peab isolatsiooni kate olema UV-kindel ja vastupidav mehaanilistele vigastustele.

Torustikud isoleerida vastavalt RYL 2002 järgi:

- päikseküttetoru isoleerida 13 mm paksuse soojusisolatsiooniga ( $t > 150^{\circ}\text{C}$ ).

**Küttetorustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.**

 <b>VIVA INSENERID OÜ</b> Riia 181a, Tartu 51014 Tel +372 7304244 mail@vivainsenerid.ee MTR reg. nr EEP002359			TELLIJA <b>Sense OÜ</b> OBJEKTI NIMETUS JA AADRESS <b>Kahe korteriga elamu (korter 2)</b> <b>Karukella tee 7, Alliku küla, Saue vald</b> <b>Harjumaa</b>					
			JOONISE NIMETUS <b>Katuse plaan</b>  <b>Küte</b>					
INSENER	MART SIBUL		KUUPÄEV	TÖÖ NR	JOONISE NR	ERIALA	STAADIUM	MÕÕTKAVA
PROJEKTEERIJA	J. STARTŠENKO		22.05.2013	024-13	2	Kü	PP	1:100