

TINGMÄRGID

- toru allpool lõikepinda, nähtav paigaldus
- - - toru allpool lõikepinda, mitternähtav paigaldus (põrandas)
- - - toru ülevalpool lõikepinda, nähtav paigaldus (lae all)
- - - toru ülevalpool lõikepinda, mitternähtav paigaldus (ripllae peal)
- - - tuleτόkkesektsioon
- VMS hoone veemööduõõlm
- WC7 seinasisese loputuskastiga WC-pott (äravool De110)
- V1 kätepesuvalamu (äravool De50)
- V2 köögivalamu (äravool De50)
- VA1 vann(äravool De50)
- D1 dušš
- NPM nõudepesumasin
- PM pesumasin
- KK kastmiskraan (külmumiskindel)
- GK gaasikatel
- KVM kütteveemahuti
- STVS sooja tarbevee valmistamise sõlm
- K1 kanalisatsioonitoru
- P.O. puhastusots
- P.L. puhastusluuk
- T50/150 trapp äravooluga De50
- T75/150 trapp äravooluga De75
- TM tuleτόkkesemansett
- K1P... kanalisatsioonipüstik
- K1 PP 110 kanalisatsioonitoru alla
- K1 PP 110 kanalisatsioonitoru üles

1. korruse ruumide eksplikatsioon

Ruumi nr	Ruumi nimetus	Pindala
A101	Esik	6,7 m²
A102	Köök	11,0 m²
A103	Elutuba	30,3 m²
A104	Garderoob	6,4 m²
A105	WC	2,4m²
A106	Puhkeruum	6,0 m²
A107	Pesemisruum	3,1 m²
A108	Leil	2,5 m²
A109	Tuulekoda	2,9 m²
A110	Tehnoruum	5,3 m²
A111	Panipaik	15,9 m²

2. korruse ruumide eksplikatsioon


Ruumi nr	Ruumi nimetus	Pindala
A201	Tuba	16,9 m²
A202	Tuba	11,5 m²
A203	Tuba	11,5 m²
A204	Tuba	10,4 m²
A205	Hall	12,2 m²
A206	Vannituba	8,8 m²
A207	Majapidamisruum	5,8 m²

MÄRKUSED:

Kanaliseatsioonitorud ehitada plasttorust PP.
Kanaliseatsiooni tuulutussotsad viia katusest välja 0,7m.
Kanaliseatsioonitorude minimaalsed langud: ø32 ja ø50 i≥0,035; ø75 i≥0,03; ø110...160 i≥0,015.
Kanaliseatsioonitorustikud paigaldada tehnilise ruumi lae alla ja seinale.
2. korruse torustikud paigaldada põrandakonstruktsiooni.
KANALISATSIOONITORUSTIKE PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.

Tabel 1. Kanalisatsioonitorude kinnituskaugused

Toru läbimööõõt mm	Horisontaal mm	Vertikaal mm
32	500	1200
40	500	1200
50	500	1500
75	800	2000
>110	1100	2000

 VIVA INSENERID OÜ Riia 181a, Tartu 51014 Tel +372 7304244 mail@vivainsenerid.ee MTR reg. nr EEP002359		TELLIJA Sense OÜ				
		OBJEKTI NIMETUS JA AADRESS Kahe korteriga elamu (korter 2) Karukella tee 7, Alliku küla, Saue vald Harjumaa				
INSENER JANNO PARTS		JOONISE NIMETUS 1. ja 2. korruse plaan				
		Kanaliseatsioon				
PROJEKTEERIJAJ. STARTŠENKO		KUUPÄEV	TÖÖ NR	JOONISE NR	ERIALA	STAADIUM
		22.05.2013	024-13	1	Ka	PP
						MÖÖTKAVA
						1:100