



1. korruse ruumide eksplikatsioon

Ruumi nr	Ruumi nimetus	Pindala
A101	Esik	6,7 m²
A102	Köök	11,0 m²
A103	Elutuba	30,3 m²
A104	Garderoob	6,4 m²
A105	WC	2,4m²
A106	Puhkeruum	6,0 m²
A107	Pesemisruum	3,1 m²
A108	Leil	2,5 m²
A109	Tuulekoda	2,9 m²
A110	Tehnoruum	5,3 m²
A111	Panipaik	15,9 m²

2. korruse ruumide eksplikatsioon

Ruumi nr	Ruumi nimetus	Pindala
A201	Tuba	16,9 m²
A202	Tuba	11,5 m²
A203	Tuba	11,5 m²
A204	Tuba	10,4 m²
A205	Hall	12,2 m²
A206	Vannituba	8,8 m²
A207	Majapidamisruum	5,8 m²



TINGMÄRGID

- õhukanal lõikepinnast ülevalpool, mittenähtav paigaldus
- õhukanal lõikepinnast ülevalpool, nähtav paigaldus
- õhukanal lõikepinnast allpool, nähtav paigaldus
- õhukanal lõikepinnast allpool, mittenähtav paigaldus
- tuletõkkesektsioon
- sissepuhkekanal ristlõikes
- väljatõmbekanal ristlõikes
- sissepuhe
- väljatõmme
- siirdeõhk
- 3xxS sissepuhkesüsteem
- 3xxV väljatõmbesüsteem
- MS-125-500 mürasummuti (suurus ø125, pikkus 500)
- SI50 soojusisolatsioon (isol. paksus 50 mm)
- EI30 tuletõkkeisolatsioon (tulepüsivus 30 min)
- KI13 kondensaadiisolatsioon (isol. paksus 13 mm)
- UP uksepilu (15 mm ukselehe ja pörandi vahel)
- PL puhastusluuk
- RL ripplagi
- ø160 õhukanal alla
- ø160 õhukanal üles



VIVA INSENERID OÜ

Riia 181a, Tartu 51014
Tel +372 7304244
mail@vivainsenerid.ee
MTR reg. nr EEP002359

TELLIJA

Sense OÜ

OBJEKTI NIMETUS JA ADRRESS

Kahe korteriga elamu (korter 2)
Karukella tee 7, Alliku küla, Saue vald
Harjumaa

JOONISE NIMETUS

1. ja 2. korruse plaan

Ventilatsioon

INSENER	MART SIBUL	
PROJEKTEERIJ	J. STARTŠENKO	

KUUPÄEV	TÖÖ NR	JOONISE NR	ERIALA	STAADIUM	MÕÕTKAVA
22.05.2013	024-13	1	Vn	PP	1:100