



TINGMÄRGID	
	Pinnase torukontuur
	Torukontuuri tähistus
	Toru parameetrid
	Kontuuri pikkus
	Kontuuri samm
	Kontuuri sügavus

- MÄRKUSED:
1. Krundi pinnas kuni 1,2 meetri sügavuseni on liiv ning kuiv pinnas.
 2. Pinnase torukontuuride paigaldussügavus on minimaalselt 1 meetrit.
 3. Torudevaheline samm on 1 meetrit ning tustikuts on PEM 40x2,4 PN6.
 4. Pinnasekollektor läbiviigud ja ristumised teiste kommunikatsioonidega peavad olema kaltsitserüü.
 5. Pinnases olevad ühendused teostada keevisiitnikena.
 6. Hoone alla jäävad kontuurid, kuni soojussõlmeni tuleb katta soojusisolatsiooniga.
 7. Pinnasekontuuri kütumakandjaks on etüüengikütkooi lahust.

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev