

Muudatus D
Muudatus E
Muudatus F

Skeem	Grupi nr.	Torbija nimetus	kW	In/lv	Kaabeldus	
		Toitekaabel liitumiskilbist			AXPK4G16	
		Liigpingepiirik tüüp I + II				
	1	Abihoone toide		C16	MCMK 4x2,5/2,5	
	2	Soojuspumba toide		C16	PPJ 5G2,5	
	3	Elektripliit		C16	PPJ 5G2,5	
	4	Vent. seade		B16	PPJ 3G2,5	
	5	Kollektarite toide		B10	PPJ 3G1,5	
	6	Valvekeskus + NV-kapp		B10	PPJ 3G1,5	
	7	Valgustus 1. korrus		B10	PPJ 3G1,5	
	8	Valgustus 2. korrus		B10	PPJ 3G1,5	
	9	Reserv		B10		
	10	Reserv		B10		
			RVK 30mA; 4P40A			
	11	PP esik +elutuba +WC +kõök		B16	PPJ 3G2,5	
	12	PP köök		B16	PPJ 3G2,5	
	13	PP köögisaar + kubu		B16	PPJ 3G2,5	
	14	PP nõudepesumasin		B16	PPJ 3G2,5	
	15	PP pesumasin		B16	PPJ 3G2,5	
	16	PP mag. +gard. +vannit. +hall		B16	PPJ 3G2,5	
			RVK 30mA; 4P40A			
	17	PP mag.toad + hall		B16	PPJ 3G2,5	
	18	PP väljas		B16	PPJ 3G2,5	
19	Mullivanni toide		B16	PPJ 3G2,5		
20	Autovõrava toide		B16	MCMK 2x2,5/2,5		
21	Valgustus 1.k ja 2.k vannit.		B10	PPJ 3G1,5		
22	Välisvalgustus		B10	PPJ 3G1,5		
		Hoovivalgustus			MCMK 2x1,5/1,5	

Muudatus A
Muudatus B
Muudatus C