

KANALISATSIOON

Isevoolne torustik hoone ja liitumiskaevu vahel rajada kogu pikkuses ühtlase kaldega minimaalse rajamissügavusega 1.2m. Toruna kasutada De110mm PVC plasttoru (L=10m). Hoonest ca. 3 m kaugusele paigaldada pöörangu jaoks plastkaev K1-1 (Ø400/315). Kuna liitumsikaevu sügavus on 2.4m ja vajadust sellise sügavuse järele ei ole, siis vahetult enne kaevu viia toru põlvedega alla ja ühendus teha kaevu sisendiga De160mm.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. Nimetatud kõrgusarvust allpool asuvate sanitaarseadmete äravoolusid kas pumbata üle paisutuskõrguse või kaitsta uputuse vältimiseks töökindla tagasilöögiklapi või siibriga.

VEEVARUSTUS

Veemõõdusõlm paigutada hoone soojustatud ja valgustatud ruumi. Veesisend tuua läbi välisena kaitsehülssis. Hülss väljaspool hoonet sulgeda veetihedalt ning veemõõdusõlme poolt jätta avatuks.

Kinnistu arvutuslik vooluhulk on kuni 0.5m³/d.

Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist "Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend." RIL 77 - 1990 (eestikeelne väljatrükk Eesti Toruliidu poolt 2000.a) ning Eesti Vabariigi Standarditest.

 K K Olemasolev kanalisatsioonitorustik
 V V Olemasolev veetorustik
 K11 K11 Projekteeritud kinnistu kanalisatsioonitorustik
 V11 V11 Projekteeritud kinnistu joogiveetorustik
 Kinnistu piir

(kinnistuomaniku nimi, allkiri, kuupäev)

1. OÜ TeeMaa Projekt

