


2 korrus



Post. Kui on mädanenud
või vigane, siis asendada uutega
150x150, C24

Sillus. Kui avamisel selgub, et mädanenud
või vigane, siis asendada uutega
100x200, C24

Laetlad 100x200, C24

Keskmisses osas enamus mädanenud,
asendada uutega, samm 600mm

OBJEKT		JOONIS		
SUPELHOONE, KRIIMANI KÜLA HAASLAVA VALD. TARTUMAA		2 KORRUSE PLAAN		
KOOSTAS	KONTROLLIS	KUUPÄEV	MASTAAP	JOONIS
	R.JOOSEP DISAINPROJEKT OÜ	06.06.2014	1:100	HA-2