



MÄRKUSED

1. PROJ. KANALI TORUSTIK MONTEERIDA PLASTIST PP KANALITORUDEST.
TORUSTIKE KALLE: $\phi 160, 110, 75-i=0,02$; $\phi 50-i=0,025$.
2. KANALISATSIOONI TUULUTUSPÜSTIK VIIA 0,5 M KATUSEPINNAST KÕRGEMALE JA KATTA TUULUTUSOTSAGA.
3. KÕIK ÄRAVOOLU PUNKTID VARUSTADA VEELUKUGA
4. SANSEADMETE, TRAPPIDE JA DUSHIRENNIDE LOETELU VAATA VASTAVALT SISEKIJUNDUSE PROJEKTILE

$\frac{K1}{\phi 75}$	- Kanalisatsiooni toru
PT/R	- Kanalisatsiooni toru läbimõõt
	- Puhastustükk

- - - - - KANALI TORU; PAIKNEMISEGA PÕRANDAS VÕI ALUMISE KORRUSE LAE ALL
- KANALI TORU; PAIKNEMISEGA SEINAL
- · - · - · KANALI TORU; PAIKNEMISEGA LAE ALL