NIMIPINGE:
NIMIVOOL
ARVESTUSLIKVÕIMSUS:
INSTALLEERITUD VÕIMSUS:
400/230 V
16A
kW
kW
KAITSEASTE:
KESKUSE LIIK:
PAIGALDUSVIIS:
SEADMED:
IP41 AVATUD UKSEGA IP20
KILP, MÕÕTEKESKUS
PINDPAIGALDUS
ABB, LEGRAND VÕI ANALOOG
KORPUS:
UKS:
LUKUSTUS:
KESKKOND:
TEMPERATUUR
HIN.
PÕÕRDUMISTEGUR
0 ... +40°C
TOIDE:
GRUPID:
NIMESILDID:
MÄRGISTUS:
ÜLALT
ÜLES
VALMISTAJA NORM
VALMISTAJA NORM
MÕÕTURID:
JUHISTIK:
VÄRV:
MÕÕDUD:
TN-S
VALIB VALMISTAJA
VALIB VALMISTAJA
3 x 400/230 VAC, ~50 Hz, L1, L2, L3, N, PE
>20Ω
40A
L1, L2, L3
N
PE
25A/30mA
RCD
RÜHMA NR.
LIINI / SEADME KIRJELDUS
KOORMUS kW
KAITSE A
KAABEL mm²
TOIDE MJK-st
PPJ 5G6
GR. 1
VALGUSTUS
C10
GR 2
KJK TOIDE
C16
RCD 4P 25A/30mA
GR 3
RESERV
B16
GR 4
RESERV
B16
GR 5
RESERV
B16
GR 6
RESERV
B16
GR 7
RESERV
B16
GR 8
RESERV
B16