NIMIPINGE: 400/230 V	KAITSEASTE: IP41, AVATUD UKSEGA IP20	KORPUS: TERASEKK	TOIDE:
NIMIVOOL 16A	KESKUSE LIIK: KILP, MÕÕTEKESKUS	UKS: HIN	GRUPID:
ARVESTUSLIKVÕIMSUS: kW	PAIGALDUSVIIS: PINDPAIGALDUS	LUKUSTUS: PÕÕRUSÜLGUR	NIMESILDID:
INSTALLEERITUD VÕIMSUS: kW	SEADMED: ABB, LEGRAND VÕI ANALOOG	KESKKOND: 0 ... +40°C	MÄRGISTUS:

ÜLALT	MÕÕTURID:
ÜLES	JUHISTIK: TN-S
VALMISTAJA NORM	VÄRV: VALIB VALMISTAJA
VALMISTAJA NORM	MÕÕDUD: VALIB VALMISTAJA

RÜHMA NR.	LIINI / SEADME KIRJELDUS	KOORMUS kW	KAITSE A	KAABEL mm²
	TOIDE MJK-st			PPJ 5G6
GR. 1	VALGUSTUS		C10	
	RCD 4P 25A/30mA			
GR 2	RESERV		B16	
GR 3	RESERV		B16	
GR 4	RESERV		B16	
GR 5	RESERV		B16	