



TINGMÄRGID

- Projekteeritud küttestorustik, pealevool
- Projekteeritud küttestorustik, tagasivool
- Torustiku kalde 0,002 suund tühjendusventiilide poole
- Torustiku ϕ muutus
- Torustiku ting ϕ harilikel terrastorudel
- Kimnistugi torustikul
- Korterit arvutuslik küttevõimsus
- Arvutuslik vooluhulk
- Kv arv limiseadventiilile
- Limiseadventiilil moot

- Kuidventiil
- Limiseadventiil
- Arvutuslik vooluhulk limiseadventiilile
- Kvs arv limiseadventiilile
- Projekteeritud kütteradiaator
- termostaadiga reguleerventiiliga
- Radiaatori võimsus
- Radiaatori mark (terraspaneelradiaator)
- Radiaatori toitetoru ϕ
- Kvs arvu vääratus rad. ventiilile seadmiseks

3360W
14,7 l/h
Kv=0,85
LSV Dn10

1060W
22-500-900
Dn15
Kv=0,23

Soojusõlmest
Küttesüsteem 75kW
q=3250l/h, dp=22kPa