

Lisa 1

Seadeventiilide häälestuse kontrollmõõdistamine

Objekt: **Ehitajate 6, Põlva**

Paigaldatav ventiil: **MSV-B**

Seade- ventiili nr	Seade- ventiili DN	Arvutuslik vooluhulk l/h	Kv- arv	Eel- seade- arv	Mõõdetud vooluhulk l/h	Uus seade- arv	Mõõdetud vooluhulk l/h	Vooluhulga erinevus	
								l/h	%
1	15	248	1,11	3,3					
2	15	225	0,90	2,7					
3	15	212	0,78	2,4					
4	15	242	0,83	2,6					
5	15	222	0,71	2,3					
6	15	229	0,69	2,2					
7	15	235	0,69	2,2					
8	15	210	0,65	2,1					
9	15	229	0,75	2,4					
10	15	247	0,88	2,7					
11	15	263	0,99	3					
12	15 <i>Lf</i>	58	0,21	1,1					
13	15	239	0,81	2,5					
14	15	235	0,74	2,3					
15	15 <i>Lf</i>	58	0,19	0,9					
16	15	241	0,80	2,5					
17	15	243	0,88	2,7					
18	15 <i>Lf</i>	58	0,22	1,1					
19	15	241	0,99	3					
20	15	232	1,08	3,2					
21	15 <i>Lf</i>	58	0,30	1,5					
22	15	258	1,49	4,1					
SV-B	40	2 298	13,27	3,9					

Seade- ventiili nr	Seade- ventiili DN	Arvutuslik vooluhulk l/h	Kv- arv	Eel- seade arv	Mõõdetud vooluhulk l/h	Uus seade arv	Mõõdetud vooluhulk l/h	Vooluhulga erinevus	
								l/h	%
SV-C	40	2 182	12,60	3,8					
SV-A	50	4 480	31,61	5,6					

Märkused:

Mõõdistas: