



#### MÄRKUSED:

- \* TORUSTIKUD ISOLEERIDA KIVI- VÕI KLAASVILL TORUKOORIKUTEGA (b≥25mm) JA KATTA PVC KATTEGA.
- \* SISENDSÕLME KÕIK SEADMED JA ÜHENDUSLIITED PEAVAD VASTAMA RÕHUKLASS 16 bar NÕUETELE.
- \* RÕHU IMPULSSLIINIDE SULGESEADMETENA KASUTADA KVALITEETSEID ERIMESSINGIST KEERMESLIIDETEGA KUULKRAANE.
- \* KÕIK RÕHUMÕÕTE IMPULSSTORUDE KUULKRAANID PAIGALDADA TÖÖTORULE KEEVITATUD TERASMUHV I KEERMESLIITE KÜLGE.
- \* SISEND-MÕÕTESÕLMES KEERMESTATUD TERASTORU NIPLITE, MALMIST KOONUSLIITMIKE JMS. KASUTAMINE EI OLE LUBATUD.
- \* SISSELÕIKED TÖÖTORUDESSE TEOSTADA TERASMUHVIDEGA.
- \* RÕHUMÕÕTESÜSTEEM KOOSTADA VASKTORUDEST KVALITEETSETE SÕRMUSLIITMIKEGA.