

ASENDIPLAAN

M 1:500

MÄRKUSED:

1. Liitumiskapp paigaldatakse OÜ Elektrilevi poolt liitumislepingu alusel.
2. Liitumiskapist kuni elamu PJK-ni paigaldada madalpingekaabel tarbija poolt.
Kaabel AXPk 4*25, L=45 m.
3. Kaabel paigaldatakse pinnasesse 0,7 m sügavusele maapinnast täies pikkuses plastkõrisesse.
Kaabli peale kaablist 30 cm kõrgusele paigaldada hoiatuslint. Ristumistel ja garaazi pörandi all paigaldada kaabel plasttorusse diam. 110 mm, sügavus 0,7 m.
4. Elamu jaotuskilbile ehitada maanduskontuur paljast vaskkõisjuhtmet ristlõikega 25 mm², pikkusega 35 m, lisaks 2 elektroodi L=3 m. Maanduskontuuri takistus Rm=100 oomi piires.
5. Liitumiskapi ja selle potentsiaaliühtlustuse kohta v.t. viited joonisel.
6. Peale kaablite ja maanduskontuuri paigaldamist koostada teostusjoonised digitaalselt, L-EST süsteemis.

Tingmärgid

1W1	1W1	PROJEKTEERITUD 0,4 kV KAABELLIIN
1W1	1W1	PROJEKTEERITUD 0,4 kV KAABELLIIN TORUS
1W1	1W1	PROJ. MAANDUS, 100 OOMI PIIRIS
1W1	1W1	PROJ. LIITUMISPUNKT MAANDUSEGA
1W1	1W1	PROJ. MAANDUSKIIR ELEKTROODIGA
1W1	1W1	MADALPINGE KAABELLIIN OL. OLEV

HALJASTUS	
PROJ. KINNISTUSISENE VEETORUSTIK	
PROJ. VEEMÕÕDUSÕLM	
PROJ. SERVITUUDI VAJADUSEGA ALAD	
PROJ. SILLUTATUD ALAD / PARKIMISKOHT	
PROJ. IMBVÄLJAK	
PROJ. TEE NÄHTAVUSKOLMNURK 10*50m	

Märkused: 1. Koordinaadid L'EST97 süsteemis, kõrgused BK77 süsteemis