

KANALISATSIOONITORUSTIK PAIGALDADA SEINA- JA PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI (min. pörandakesta paksus toru peale 15mm) JA 1.KORRUSE LAE ALLA. 2.KORRUSE KANALISATSIOONITORUSTIK PAIGALDADA PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI NING TUIULUSTUSTORI 1.KORRUSE LAE ALLA. WC-POTT ÜHENDADA 2.KORRUSEL PÜSTIKUGA PÕRANDA KOHAL.

OLMEKANALISATSIOONI TORUSTIKUNA KASUTADA PP TORUSID.

KANALISATSIOONILE PAIGALDADA TULETÖKKESEKTSIOONIDEST  
LÄBIVIIKUDELE TULETÖKKEMANSETT.

KANALISATSIOONIPÜSTIKUD VARUSTADA PUHASTUSLUUKIDEGA. PUHASTUSLUUKIDE KOHALE SEINAKONSTRUKTSIOONI PAIGALDADA AVATAVAD TEENINDUSLUUGID. LUUGID PAIGALDADA 0,4m PÕRANDAST 1. KORRUSELE.

[illegible]

— — — - LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAMATU PAIGALDUSEGA TORU (PÕRANDAS VÕI ALUMISE KORRUSE LAE ALL)

— — — - LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAVA PAIGALDUSEGA TORU (PÕRANDA KOHAL VÕI SEINAL)

— — — - LÕIKEST ÜLEVALPOOL VÕIMALUSEL MITTE NÄHTAVA PAIGALDUSEGA TORU (LAE ALL, RIPPLAE TAGA)

PO. –PUHASTUSOTS  
PL. –PUHASTUSLUUK  
KM: –TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK

T50/150 – TRAPP DN50/150