



Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Narva mnt 5
Tallinn 10117, Eesti
tel: 6310 555, e-post: info@elasa.ee
reg. nr. 90010094



Projekti kooskõlastus nr **KK4532PR**

Tellijaja
Registrikood/isikukood
Aadress
Kontaktisik
Telefon

Ehitise asukoht Eametsa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Ehitise sihtotstarve Uhisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud. Töö nr: 1041
Kooskõlastamine digitaalne paberandjal
ELA objekt ELA122

Projekti juunis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.
Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegetsemisluba.

Infot tegetsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELA SA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab ELA SA kodulehelt www.elasa.ee või telefonil 5336 4150

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Trassi rajamisel kinnisel meetodil tagada vertikaalne vahekaugus ELA SA sidetrassist vähemalt 0,5m. Vajadusel täpsustada enne ehitustööde algust ELA SA sidevõrgu liinirajatise paigaldussügavus surfimise teel.

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELA SA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELA SA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

Täiendav info telefonil

Käesolev kooskõlastus koostati 05.09.2023 Kooskõlastus kehtib kuni 05.09.2025

Koostaja:
AS Connecto Eesti

Marko Mittal
Projektijuht

Väljastaja:
AS Connecto Eesti

Marko Mittal
Projektijuht