




TINGMÄRGID

-  Elektriradiaator
-  Põrandakütte kaabli paigalduspiirkond
-  Seintermostaat

MÄRKUSED

1. \*) - Kaitseastmega IP44
2. Juhistik garaazides pinnapealne, ülejäänud ruumides süvistatult seintes, laepaneelide avades, (pärandas PVC-instalatsioonitorudes); kokkupuutekohades pöleva materjaliga, süvispaigalduse korral, paigaldada kaablid PVC-instalatsioonitorudes.