

8.Tulekaitse .

Projekteerimisel on järgitud Vabariigi valitsuse 27.oktoobri 2004 a määruse nr . 315 nõudeid .

Hoone on tulepüsivusklassist TP - 3 jaon liigitatud I kasutusviisi alla /määrus nr. 315 lisa 1/ .

Elamule on projekteeritud 2 korrust .

Hoone välisseinad laotakse SILBET-plokist , siseseinad on SILBET-plokk ja kipsplaat,vahelaed puittaladel,välisviimistlus dekoratiivkrohv.

Hoonel on ettenähtud maaküte.

Garaaz moodustab tuletõkkeseptsiooni.

Hoone kütte-ja ventilatsiooniseadmed peavad vastama EVS 812/3 2002a nõudmistele.

Katuslae ja pööningu vahelae soojustamiseks ja isoleerimiseks on ette nähtud kasutada mittepõlevat materjali kivi-või klaasvilla .

Katusekattematerjal peab kuuluma klassi b-roof.

Elamule on projekteeritud tuulutatavatel puitroovidel profileeritud teras- katusekate . Pööningu vahelae soojustus on mittepõlevast materjalist kivi-või klaasvillast . Ehitise katusekonstruktsioonid , s.h. katuseräästas peavad olema ehitatud nii,et need ei süttiks kergesti ja tuli ei leviks väljastpoolt katusekonstruktsiooni sisse/määrus nr.315-15/ .

Sarika otsad on ettenähtud katta alt ja otstest .

JUURDEPÄSUD.TULETÕKKEUKSED JA-LUUGID.

Pööningule pääsemiseks on ettenähtud luuk 60x80 cm .

Ei - 15

Kuna hoone põhiosa katusekalle on 20 kraadi.

Katusele pääsemiseks peab redel asuma läheduses ja kättesaadavaskohas.

Samuti pääseb katusele trepihallis luugist.

Ligipääsud peavad olema ka katuasealustesse.

Korstnate ohutuks puhastamiseks peab sinna viima redel või käigutee ja vajaduse korral tuleb ehitada teenindusrõdu .

Kõik tuletõkkeuksed ja -luugid peavad olema sertifitseeritud ja valmistaja poolt tähistatud .

Erilist tähelepanu pöörata süttivate kandetarindite isoleerimisele küttekollete ja viimalõõride kohal .Kõik põlevmaterjalist konstruktsioonid eraldada suitsulõõride sissepinnast vähemalt 23 cm paksuste kivikati-kutega või eraldada korstna läbiviigud ülejäänud põlevatest konstruktsioonidest vähemalt 10 cm paksuse soojusisolat/sioonimaterjaliga mahukaaluga vähemalt 100 kg/m³ ja paakumis/temperatuuriga vähemalt 900 kraadi .

Kütteseadmehet ehitamisel lähtutakse standardist ESV 812-3/2002.

KÜTTESEADMETE TULEOHUTUS .

Korstna pea väikseim kaugus katusepinnast on 100 cm.Korstna ülaots

