

kaitstakse ilmastikumõjude eest kattega. Harja lähedal paikneva korstna kõrgus vähemalt 80 cm . Kamina ette paigaldatakse mittepõlevast materjalist põrandakate . Uksega kamina korral on mõõdud vähemalt 40 cm ette ja 10 cm koldeavast külgsuunas . Lahtise kolde korral 75 cm ette ja 15 cm külgsuunas . Mõõdetakse kolde esiservast . Kütteseadmed (keris, kamin) paigaldada vastavalt kaasasolevale kasutusjuhendile jälgides kõiki tuleohutusnõudeid .

VENTILATSIOONISEADMETE TULEOHUTUS .

Ventilatsioonitorude läbiviikudele tuletõkkeseptsioonist paigaldatakse sertifikaati omavad tuletõkkeklapid. Ventilatsiooni väljalülitamine toimub käsitsi. Lülitid asukoht on välisukse juures. Samuti lülitub ventilatsiooni-seade välja peakaitsme abil kogu hoonest elektri väljalülitamisel . Elektrikilbi asukoht on välisukse juures garaazis .

EVAKUATSIOON .

6 inimese evakueerimisel arvestatakse evakuatsioonitee min.laiuseks 90 cm .Mõlemal korrusel on vähemalt 2 kergestiavatavat akent , mille vaba ava on vähemalt 120x60 cm .

SUITSU TÕRJE .

Suitse eemaldamine toimub uste ja akende kaudu .

AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOON .

Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandurid paigaldatakse esikusse ja 2 korrusele trepikotta .

Päästetööde tagamiseks tagada päästemeeskonna juurdepääs ehitise iga välisukse ja hädaväljapääsu juurde väljapool ehitist . Hoovivärava laius min. 3.6 m . Hoonele on juurdepääs kogu perimeetri ulatuses .

TULETÕRJE VEEVARUSTUS .

Tuletõrjeveehoidla (min. 50 m³) asub 160 m kaugusel.
Tuletõrjeveevõtukoht vastav EVS 812-6 nõuetele .



9.Keskkonnakaitse ja haljastus .

Mittepõlevad jäätmed kogutakse suletavasse konteinerisse , mida tüjendatakse vastavalt vajadusele.

Olmeprügi regulaarseks äraveoks on tellija kohustatud sõlmima lepingu