


TINGMÄRGID




VÄLJATÕMME PLAFOON




SISSEPUHKKE PLAFOON



VENTILATSIOONI TORUSTIK



VENTILATSIOONIKANAL ISOLATSIOONIGA



MÜRASUMMUTI



REGULEERKLAPP



SOOJUSTUSE PAKSUS 50mm + FOOLIUM
SOOJUSTADUD TSINKPLEKIST TORUSTIK



VÄLJATÕMME PLAFOON KSO
MÕÖT 125mm; VOOLUHULK -20 I/s



SISSEPUHKKE PLAFOON
MÕÖT 100mm; VOOLUHULK +10I/s



SISSEPUHKKE ELEMENT RESTIGA
MÕÖT 200x100mm; VOOLUHULK +20I/s

MÄRKUSED:

1. ÕHUTORUSTIK MONTEERIDA KOKKU SPIRAALVALTS PLEKIST ÕHUKANALITEST LAE ALLA.
2. VOOLUHULGAD REGULEERIDA PAIKA LÕPPELEMENTIDE ABIL.
3. TULETÕKKE TSOONI ÜLETAMISEL PAIGALDADA TULEKAHJU SULGUR.
4. SIIRDEÕHU LIIKUMISEKS JÄTTA ÄRA LÄVEPAKUD "UP" MÄRGISTATUD USTEL .
5. VENTILATSIOONISÜSTEEMIS RUUMIDE ÕHUHULKADE MAKSIMAALNE SEADISTUSVIGA VÕIB OLLA KUNI ±20%, KOGU SÜSTEEMIL ±10%.
6. MATERJALIDE MARGID ON TOODUD NÄITENA JA VÕIVAD OLLA ASENDATUD SAMA VÕI PAREMATE NÄITEJATEGA MATERJALIDEGA.
7. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.
8. TÖÖVÕTTUDE PIIRID KOOSKÕLASTADA ENNE TÖÖDE ALGUST.