



TINGMÄRGID

	VÄLJATÕMBE PLAFOON
	SISSEPUHKE PLAFOON
	VENTILATSIOONI TORUSTIK
	VENTILATSIOONIKANAL ISOLATSIOONIGA
	MÜRASUMMUTI
	RK REGULEERKLAPP
	125SI50F SOOJUSTUSE PAKSUS 50mm + FOOLIUM SOOJUSTADUD TSINKPLEKIST TORUSTIK
	KSO 125 L-20 l/s VÄLJATÕMBE PLAFOON KSO MÕÖT 125mm; VOOLUHULK -20 l/s
	KTS-100 L+10 l/s SISSEPUHKE PLAFOON MÕÖT 100mm; VOOLUHULK +10 l/s
	SV-1-200-100 +TG-200-100-B L+20 l/s SISSEPUHKE ELEMENT RESTIGA MÕÖT 200x100mm; VOOLUHULK +20 l/s

MÄRKUSED:

1. ÕHUTORUSTIK MONTEERIDA KOKKU SPIRAALVALTS PLEKIST ÕHUKANALITEST LAE ALLA.
2. VOOLUHULGAD REGULEERIDA PAIKA LÕPPELEMENTIDE ABIL.
3. TULETÕKKE TSOONI ÜLETAMISEL PAIGALDADA TULEKAHJU SULGUR.
4. SIIRDEÕHU LIIKUMISEKS JÄTTA ÄRA LÄVEPAKUD "UP" MÄRGISTATUD USTEL .
5. VENTILATSIOONISÜSTEEMIS RUUMIDE ÕHUHULKADE MAKSIMAALNE SEADISTUSVIGA VÕIB OLLA KUNI ±20%, KOGU SÜSTEEMIL ±10%.
6. MATERJALIDE MARGID ON TOODUD NÄITENA JA VÕIVAD OLLA ASENDATUD SAMA VÕI PAREMATE NÄITEJATEGA MATERJALIDEGA.
7. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.
8. TÖÖVÕTTUDE PIIRID KOOSKÕLASTADA ENNE TÖÖDE ALGUST.