



MÄRKUSED:

1. PÕRANDAKÜTE PAIGALDADA Ø20 ALUPEX TORUST
2. JÄLGIDA ET PÕRANDAKÜTETORUSTIK EI SATUKS WC POTI KRUVIDE ALLA.
3. RUUMIDE TEMPERatuur ON REGULEERITAV RUUMITERMOSTAATIDEGA
4. RUUMITERMOSTAADID PAIGALDADA PÕRANDAST 1,5 M KÕRGUSELE.
5. IGAST RUUMITERMOSTAADIST VIA KOLLEKTORINI KAABEL 3X0,75MM²
6. RUUMITERMOSTAATIDE JA AJAMITE VAHELINE ELEKTRIKAABELDUS JA ÜHENDUS ETTE NÄHA ELEKTRI PROJEKTIS.
7. IGALE KOLLEKTORILE TUUA TOIDE 220V , 3X1,5MM²
8. DEFORMATSIOONIVUUGIST JA TARINDIST ÜLE MINEVA PÕRANDAKÜTTETORU PEALE PAIGALDADA LIGIKAUDU 300 MM HÜLSSTORU.
9. MATERJALIDE MARGID ON TOODUD NÄITENA JA VÕIVAD OLLA ASENDATUD SAMA VÕI PAREMATE NÄITEJATEGA MATERJALIDEGA.
10. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.
11. TÖÖVÕTTUDE PIIRID KOOSKÕLASTADA ENNE TÖÖDE ALGUST.

RADIAATORKÜTTE TINGMÄRGID JA TÄHISTUSED

PROJEKTEERITUD KÜTTE TORUSTIK	
Ø16	ALUMINIUMIST JA KÕRGSURVEPOLÜETÜLEENIST TORU VÄLISLÄBIMÕÖDUGA 16mm
CV22-600-2300	PLAATRADIAATOR TÜÜP 22 (ALTÜHENDUSEGA) KÕRGUS 600mm, PIKKUS 1800mm
1330W, q=232l/t, Kv=0.62	ARVUTUSLIK SOOJUSVÄLJASTUS 1410W
M30, SA=10	ARVUTUSLIK VOOLUHULK 124 LIITRIT TUNNIS
	SEADEARVU Kv ARV ON 0.62
	EELSEADE VENTIL M30
	EELSEADE ARV 10 (DANFOSS RA-N)

-0,100

RADIAATORKÜTTE MÄRKUSED:

1. RADIAATORITE TEMPERatuurIGRAAFIK 50°C/40°C
2. TORUDE LÄBIMINEKUD TULETÕKKETARINDITEST TULEB TIHENDADA NII, ET LÄBIVIIG VASTAKS ETENÄHTUD TULEPÜSIVUSE KLASSILE.
3. TORUD, MIS LÄBIVAD SEINU JA VAHELAGESID PAIGALDADA HÜLSSIDESSE.
4. TORUSTIKU MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÜHJENDUSKORGID JA KÕRGEMATESSE PUNKTIDESSE - AUTOMAATSED ÕHUERALDAJAD KOOS SULGKRAANIDEGA.
5. MAGISTRAAL JA ÜHENDUSTORUSTIKUD PAIGALDADA ALUPEX KOMPOSIITTORUDEST.
6. KÜTTEKEHADE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMISE ALUSEKS ON
7. EELSEADEGA REGULEERVENTILID KOOS RUUMI TERMOSTAATITEGA
8. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.
9. TÖÖVÕTTUDE PIIRID KOOSKÕLASTADA ENNE TÖÖDE ALGUST.

+2,800

TINGMÄRGID

—	PÕRANDAKÜTTE PEALEVOOL
—	PÕRANDAKÜTTE TAGASIVOO
—	PÕRANDAKÜTTE TORU HÜLSIS
—	KÜTTE MAGISTRAALTORU HÜLSIS
—	ÕHUTERMOSTAAT
—	ÕHUTERMOSTAAT PÕRANDAANDURIGA
NR 1.6 L - 77m S150/250	PÕRANDAKÜTTE KONTUUR kontuuri number 1.6 kontuuri pikkus 77m kontuuri sammud 150mm/250mm