



KANALISATSIiooni TINGMÄRGID

K1	PROJ. OLMEVEEKANALISATSIioon
K	OL.OLEV OLMEVEEKANALISATSIioon
WC	WC KLOSETT
KV	KÕõGIVALAMU
KP	KÄTEPESUKAUSS
MV	VANN
PT	PÕRANDA TRAPP
RT	RENNTRAPP
PM	PESUMASIN
NPM	NÕUDEPESU MASIN

OLMEKANALISATSIiooni MÄRKUSED:

- KANALISATSIiooni TORUSTIK PAIGALDADA PP VÕI PVC TÕÕPI PLASTTORUDEST.
- KANALISATSIiooni TORUD PAIGALDADA PÕRANDA ALLA JA LAE ALLA VASTAVALT JOONISTELE.
- JOONISEL NÄIDATUD KANALISATSIioonITORU LÄBIMÕÕT (Ø) TÄHISTAB TORU VÄLISLÄBIMÕÕTU.
- VÕIMALUSEL TORUUDE KALLETEKS SISEVÕRGUS VÕTTA: Ø50: I=0,035; Ø75: I=0,025; Ø110: I=0,02;
- TORUDE MINIMAALSEKS KALLETEKS SISEVÕRGUS VÕTTA: Ø50: I=0,02; Ø75: I=0,015; Ø110: I=0,012;
- ŠAHTIDES OLMEVEE KANALISATSIioonITORUSTIK (K1) ISOLEERIDA VÕRKMAATT KIVIVILLAGA PAKSUSEGA 30MM
- TULETÕKKESEKTSiooni LÄBIMISEL VARUSTADA PLASTTORUSTIK TULETÕKKEMANSETTIDEGA VÕI VÄIKSEMATE LÄBIMÕÕTUDE KORRAL TULETÕKKE MÄHISTEGA VMS.
- TORUSTIKU PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSEADEGA.
- KAITSEKÜBARAGA ÕHUTUSTORUDE AVADE MINIMAALNE KÕRGUS KATUSE PINNAST ON 400MM.