



# MÄRKUSED:

1. SOOJUSKANDUA TEMPERATUURID T11/T21 – 67/52 °C
2. KÜTTEKEHADENA KASUTADA KÕLGÜHENDUSEGA TERASPLAATRAADIATOREID TERMOLUX (TL) PN10.
3. TEMPERATUURIREGULAATORITENA KASUTADA RÕHUST SÕLTUMATUID EELSEADISTATAVAD TERMOSTAATVENTIILE DANFOSS RA-DV DN15. KORTERITE KÜTTEKEHADELE PAIGALDADA TERMOSTAAT DANFOSS RAW REGULEERIMISULATUSEGA 16–28°C.
4. KÜTTEPÜSTIKUD JA RADIATORIÜHENDUSED TEHA PRESSULIITMIKEGA ÜHENDATAVATEST KALIBREERITUD TERASTORUDEST (NÄITEKS SANHA THERM). RADIATORIVIKIUDE MÕÖT Ø15x1,2 MM.
5. VAHELAGEDE LÄBIMISEL PAIGALDADA TORUD HÜLSIS.
6. AVAD TULETÖKKEPIIRETE JA VAHELAGEDE LÄBIMISEL TEHENDADA TULEPÜSIVA AVATÄTEGA EI30 VASTAVALT.
7. KÜTTESÜSTEEMI TORUSTIKE JA SEADMETE PAIGALDAMISEL JÄRGIDA KEHTIVAD NORMDOKUMENTE JA VALMISTAJATE JUHENDeid.
8. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA. TÖÖVÕTUPIRID TÄPSUSTADA ENNE TÖÖDE ALGUST.