

09.06.15 PR/1527492-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Müügikiosk

Asukoht: Suur-Karja tänav, Suur-Karja tn

Käsitatud: veevarustus ja kanalisatsioon

VEEVARUSTUS:

Müügikioski veevarustus lahendada Suur-Karja tn dn300mm ühisveetorustikust. Veeühendusele näha ette maakraan (liitumispunkt) ca 1m kaugusele kioskist. Välisveetorustikuna kasutada PE PN10 veetoru, plastveetorustikule näha ette signaalkaabli paigaldus.

Peaveemõõdu sõlm projekteerida kioskisse esimese välisseina taha. Sisendustorustik tuua kioskisse lühimal trassil ja läbi kioski konstruktsioonide hülsis. AS Tallinna Vesi teostab veekulude arvestust meie poolt paigaldatava peaveearvesti näitude alusel.

Piirkonna veetorustikust tagama tavaolukorras vabasurve 420 kPa.

KANALISATSIOON:

Müügikioski reovee eelvooluks on Suur-Karja tn dn1000mm ühiskanalisatsioonitorustik. Võimalusel kasutada kioskist põhja suunas asuvat dn200mm kanalisatsioonitorustikku, veendudes eelnevalt selle tehnilises seisukorras. Vajadusel näha ette vajalikus ulatuses torustiku või ühenduskaevu rekonstrueerimine. Kanalisatsioon liitumispunktiks jääb dn200mm paiknev ja vajadusel rekonstrueeritav kanalisatsioonikaev.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaaživee äravoolul kaitseseadmed uputuste ja tagasivoolu vältimiseks. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Reovee koosseis peab vastama Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja pt 5 nõuetele.

Müügikioski tehnovõrkude ehitusprojekt esitada meile kooskõlastamiseks kahes eksemplaris. Enne projekti esitamist kooskõlastada see kirjalikult tellijaga. Teekatte taastusprojekt kooskõlastada eelnevalt Tallinna Kommunaalametiga ja lisada eraldi projektina.

Projekti koostööstamiseks sõlmime liitujaga liitumislepingu uute ühenduste ehitamiseks.

Koostööstamiseks esitatavale projektile lisada ühendustele maa-ameti nõudmistele vastavad servituudimaterjalid.

Tehnilised tingimused ja projekti koostööstus kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded projektidele ja servituutide tüüptingimused ja erinevad avaldused leiate aadressilt: <http://www.tallinnavesi.ee> vajutage Partner / Tehnilised nõuded.

Lugupidamisega

Marti Vaksmann
Modelleerimise spetsialist
626 2200

Teie paremaks teenindamiseks ootame tagasisidet e-mailile
tagasiside.insenerid@tvesi.ee