



K3: K3: Põrandkütte kollektor nr 2
 Kontuurid UPONOR WIRSBO Q&E pePEX 20mm
 H=-30mm
 Q: 4.819W qv: 0.23l/s

Toru paigaldada seinä sisse

K3PST-1
 ø 25
 alla/üles

TINGMÄRGID:

- - - - - küttestorustik lae all
- — — — küttestorustik põranda all

MÄRKUSED:

1. TORUDE LÄBIMÕÕDUD ON ANTUD VÄLISLÄBIMÕÕDUNA.
2. KÜTTESÜSTEEMI PÜSTIKUD VARUSTADA AUTOMAAT ÕHUTUSVENTIILIDEGA.
3. KÜTTESÜSTEEMI SOOJUSKANDJA PARAMETRID ON 42/37°C.

OBJEKTI NIMETUS		OBJEKTI ADRRESS	
ABIHOONE TEHNOSÜSTEEMID		HARJUMAA, KUUSALU VALD SALMISTU KÜLA, UJETOA KINNISTU	
Projekteeris:	A.GROMOVA	JÕONISE NIMETUS	
Joonestas:	A.GROMOVA		
01.KORRUSEPLAAN		STAADIAINE	MOOTKAVA:
KÜTE		PP	1:100
KOOSTAJANISE KUUPÄEV:		FORMAAT:	JÕONISE TÄHIS:
30.07.2015		A3	KV-03