



MÄRKUSED:

1. ÕHUKAANALITELE PAIGALDADA KONTROLL-PUHASTUSLUGUD VASTAVALT NORMIDELE.
2. ÕHUKAANALITE LABINEKUL TULETOKKE TÄRINDIST PAIGALDADA ÕHUKAANALITELE TULETOKKEKLAPID.
3. ÕHUKAANALISE SOODUSTAMISEKS JÄTTA KORTERITE SISEUSTE ALLA PLUUD VÕI 3. PAIGALDADA SIIRDEOHURESTID.
4. PLIINKUBUD ON MOTOORIGA (KORTERIOMANIKU TÄRNE).
5. VÄLJAVÄRSE JA ÕHUVOOTUKAANALID ISOLEERIDA AURUTIHEDALT T FOOLUNKATTETEGA KIVIIVILL ISOLAATSIOONIMATTIDEGA.
6. VÄLISSEINAL PAIKNEVATE ÕHUVOÜTU JA VÄLJAVISKERESTIDE VÄÄRV VASTAVALT VÄÄLISSEINÄ VÄÄRVITTOONILE.
7. KOKK VENTILATSIOONISEADMED SEISKUVAD TULEKAHJUHÄIRE KORRAL.

KV-04