

TABASALU



TEHNILISED TINGIMUSED KINNISTU VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI PROJEKTEERIMISEKS.

Välja antud: [redacted]
Aadress: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-post: [redacted]
Projekteerita: [redacted]
Kinnistu oman: [redacted]
Katasritunnus: [redacted]
Objekti nimetus: [redacted]

10.08.2015.a.

1. Üldised tingimused ja lähtedokumendid.

- 1.1. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimisel lähtuda:
 - AV Geodeesia OÜ poolt koostatud Suurupi veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonised, töö nr TJ-05/13.
 - Hoone veevõrk EVS 835:2014.
 - Hoone kanalisatsioon EVS 846:2013
 - Rajatise ehitusprojekt EVS 907:2010
 - RIL 77-1990, Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

2. Veevarustus.

- 2.1. Kinnistu liitumispunktiks on Kärme tee, kinnistu piiri lähedusse paigaldatud maakraan DN 25.
- 2.2. Projekteeritava kinnistutorustiku läbimõõt de 32.
- 2.3. Kõik survetorustikud projekteerida plastiktorust, mis omavahel ühendatakse keevisõmblustega ja paigaldatakse minimaalse sügavusega 1.80 m toru peale.
Enne veemõõdusõlme kasutada ainult keevisliitmikke, monteeritavata liitmike kasutamine enne veemõõdusõlme ei ole lubatud.
- 2.4. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga "Ettevaatust veetorustik".
- 2.5. Sulgseadmetena võib kasutada ainult valumalmist tooteid. Plastikust sulgseadmeid ei ole lubatud paigaldada.
- 2.6. Vaba veerõhk ühenduspunktis on minimaalselt 2,0 bar.
- 2.7. Kinnistu veetorustiku hargnemised liitumispunkti ja veemõõdusõlme vahel ei ole lubatud.
- 2.8. Veemõõdusõlm peab asuma hoones kohe välispiiri taga, võimalikult peakraani lähedal, kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei lange alla 4 °C ja ei tõuse üle 40 °C.
- 2.9. Tühjendusvõimalusega maakraani kasutamisel kinnistu välisitorustikul, paigaldada veemõõdusõlme pärast veearvestit ja enne tagasilöögiklappi õhutuse- ja tühjenduskraan.
- 2.10. Objekti veesisendile paigaldada konsoolraamile mitmejoaline veearvesti DN 15.

- 2.11. Tagatud veekogus 0,3 m³/d.

Osaühing Strantum
Kooli 2a, Tabasalu
76901 Hariu vald, Harjumaa
Reg. Nr 10731164

www.strantum.ee
strantum@strantum.ee

Tel +372 602 6480
Faks +372 602 6481

3. Kanalisatsioon.

- 3.1. Kinnistu kanalisatsiooni liitumispunktiks on Kärme tee, kinnistu piiri lähedusse paigaldatud kontrollkaev KK-19011 Ø200. Kaevu kaane projekteeritud kõrguseks on 19,64 ja põhja kõrguseks 18,24.
- 3.2. Liitumispunktis on trassi läbimõõduks de160PVC.
- 3.3. Kõik isevoolse kanalisatsioonitorustiku pöörangud tuleb teostada kaevus. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge.

HALDUS

ARENDUS

PORT

SÕJUS

VEE

- 3.4. Kinnistutorustiku kalle peab tagama, et torustikus oleks tagatud isepuhastuskiirus.
 - 3.5. Isevoolse kanalisatsiooni torustik projekteerida muhvidega plastiktorudest.
 - 3.6. Reoveekanaliseatsiooni sulgamatuurina kasutada reoveekanaliseatsioonile sobivat sulgamatuuri.
 - 3.7. Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on liitumispunkti kaevu kaane kõrgusest 10cm võrra kõrgem tase. Nimetatud paisutuskõrgusest allpool asuvate sanitaarseadmete äravoolud kas pumbata üle või kaitsta uputuse vältimiseks töökindla tagasilöögiklapi või siibriga
 - 3.8. Ärajuhitava heitvee kogus 0,3 m³/d.
 - 3.9. Kinnistu kanalisatsioon näha ette lahkavoolne. Sademe-, pinnase- ja pinnavee juhtimine ühiskanaliseatsiooni ei ole lubatud.
- 4. Ehitusaegsed nõuded.**
- 4.1. Kinnistutorustiku ehituse algusest teavitada vee-ettevõtjat.
 - 4.2. Enne kaevikute tagasitäidet kutsuda kohale OÜ Strantum esindaja.
 - 4.3. Kinnistu veetorustiku surveproov viiakse läbi OÜ Strantum esindaja juuresolekul.
 - 4.4. Kinnistu veehendus avatakse pärast kinnistutorustiku teostusjooniste (MKM määrus 27.08.2007 nr 70) esitamist ja veemõõdusõlme plommimist ning teenuslepingu sõlmimist. Teostusjoonis esitada dwg failina.
 - 4.5. Tee taastustööd peab teostama tee-ehituse tegevusluba omav ettevõtte (MKM määrus 04.03.2014 nr 15).
- 5. Projekti kooskõlastamise kord.**
- Kooskõlastamiseks OÜ-ga Strantum saata projekte-postiga aadressile steve@strantum.ee. Saadetav materjal peab sisaldama asendiplaani (dwg), seadmete ja materjalide spetsifikatsiooni, hoone esimese korruse plaani koos veemõõdusõlme asupaiga äranäitamisega, veemõõdusõlme skeemi ja seletuskirja.
 - Kui projekti ei ole võimalik saata e-postiga, esitatakse see kahes identses täismahus paberkandjal eksemplarina. Pärast kooskõlastamist tagastatakse üks projekti eksemplar.

Tehniliste tingimuste kehtivus on üks aasta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Steve Võsu
veespetsialist
60 264 92
steve@strantum.ee