

KÄESOLEV VUNDAMENDIJOONIS ON JUHENDIKS,
SELLE SOBIVUST EHTUSGEoloogilistele oludele
EHITUSKOHAS KONTROLLIDA ENNE VUNDAMENDI EHITAMIST

VUNDAMENDI TALLA LAIUS ON MÄÄRATUD JÄRGNEVAST LÄHTUDES:

- EHITUSALUSE EELDATUD KLASS SLH1 VOI SLH2 (Soome RaMK, RIL).
(peeneterised pinnased: möll, kuiv savi)
- ALUSPINNASE EELDATUD KANDEVOIME $> 50 \text{ kN/m}^2$

RAUDBETOONPLAAT PINNASEL $h_{pF} = 80 \text{ mm} + 4-150 \text{ B500/A2}$
PORANDA BETONVALU PEAB OLEMA SEINTEST LAHTI
BETOON: K20-2
MÜÜRIMÖRT: MÜÜRITSEMENT/LIIV SUHTES 1/3
SARRUSTERAS: A400H, B500V
KERGKRUUSPLOKKIDE SURVETUGEVUS 3 MN/m^2
MUUD VUNDEERIMIST KÄSITLEVAD ANDMED VUNDAMENDI LOIGETEL

SOOJUSTUS KÜLMAKERKE VASTU: 100 mm VAHTPLASTI 1 m LAIUSEL
RIBAL + 50 mm VAHTPLASTI 1,5 m LAIUSEL RIBAL

SOKLI PEALISPIND PEAB OLEMA TASANE
SOKLI PEALISPINNA KÕRGUSESUUNALINE HÄLVE $\pm 5 \text{ mm}$
SOKLISEINTE HÄLVE PLAANIS $\pm 5 \text{ mm}$

KÕIK MÕÖTMED TÄPSUSTADA EHITUSKOHAL

LIITUVAD JOONISED: 4077,412,415,416