


Uponor underfloor heating system		
Uponor number:		
<u>Sizing data:</u>		
Pipe:	Uponor Vinsbo Q&E pePEX	20 mm
Distance between pipe (mm):	150	
Pipework temperatures °C		
Supply:	42	
Return:	36	
Description:		



MÄRKUSED JA LEPPEMÄRGID:

Põrandakütte torustik ehitada pePEX plasttoruga Ø20x2,0
Mahukahanemisvuukidest ja seinakonstruktsioonidest läbiminekul kasutada hüllstoru

PK-1,PK-2- Põrandakütte kollektor

 Ruumi temperatuuriandur

TE Põrandapinna temperatuuriandur

☐ Küttekeha külgühendusega
☐ Küttekeha altühendusega

CV22-600-3000	tüüp-kõrgus-pikkus
2160W/0.052 l/s/0.30	võimsus/vooluhulk/kv arv

Põrandaküttetorustik

_____ Radioatorküttetorustik