

Õhuvahetuse tabel

Töö:	Hoone projekt, Saustinõmme, Saku vald	Projektijuht:
Osa:	Ventilatsioon	Vastutav spetsialist: ' Kuupäev:10.07.2015

Ruumi nr	Ruum	Ruumi pindala	Temp.	Lubat. mürat.	Ruumi õhuvahetus		Süsteemi tähis	Märkused
				dB(A)	Sissepuhe	Väljatõmme		
1	2	m²	°C	5	6	7	8	8
101	Töökoda 1	145,3	18	45	170	-170	SV1	
102	Töökoda 2	183,9	18	45	170	-170	SV1	
103	Autopesula	63,4	18	40	160	-160	SV1	
Summaarsed õhuhulgad:				SV1	500	-500	l/s	

Märkused:

1. (s) - siirdeõhk